



214004, г. Смоленск, пер. Оршанский, д.85, этаж 3

Email: gorelectro@mail.ru

www.gorelectro.ru ОГРН: 1136733020258

Тел. (4812) 24-02-81, 24-02-82

26.03.2024 № 123

на № _____ от _____

Министру жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики,
тарифной политике Смоленской
области

Борисову Н.И.

ул. Октябрьской революции, д.14а,
г. Смоленск, 214000

Уважаемый Николай Игоревич!

Направляю в Ваш адрес информацию по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций за 2023 год по формам, утвержденным приказом Минэнерго РФ от 29.11.2016 г. № 1256.


Приложение:

Информация по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг ООО «Горэлектро» за 2023 год на 12 листах.

Генеральный директор

Д.А. Бычков

Исп.: Андрееenkova Ю.Ю.
тел. (4812) 28-42-78



ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл.)
наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии										Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации													Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	ВСЕГО				в разбивке по категориям надежности потребителей электрической энергии				в разбивке по уровню напряжения ЕПУ потребления электрической энергии				14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер готовой справки	Наименование сетевой организации, осуществляющей передачу электрической энергии	Вид объекта: КЛ, ВЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии	Высший класс напряжения отключенного оборудования	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (час, минута, секунда)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии (час, минута, секунда)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категории надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0.22-1 кВ)	Средняя мощность потребления электрической энергии	Средняя мощность потребления электрической энергии	Количество точек поставки потребителям услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перевод электроснабжения, шт., в том числе:	Количество точек поставки потребителям услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перевод электроснабжения, шт., в том числе:	13.36 2023.02.24	3.4.13.4	4.12	1	13.36 2023.02.24	3.4.13.4	4.12	1	13.36 2023.02.24	3.4.13.4	4.12	1				
1	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл.)	КЛ	КЛ-10кВ ТП-043 - ТП-114	10 (10.5)	13.36 2023.02.24	04.20 2023.02.25	В	14.73	КЛ 10кВ ТП-043 - ТП-114, св. д.18, 20; ул. Гагарина, д.49, 51А, 51, 53	отношения которых произошло полное ограничение режима	Перечень потребителей 1-й и 2-й категории надежности	0	9	17	0	0	0	26	0	0	136	0	13.36 2023.02.24	3.4.13.4	4.12	1	13.36 2023.02.24	3.4.13.4	4.12	1	13.36 2023.02.24	3.4.13.4	4.12	1				
2	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл.)	КЛ	КЛ 0,4 кВ РП-27 - ул. Валентина Гриндубовой, д.1А	0.38	14.35 2023.05.05	03.13 2023.05.06	В	12.63	КЛ 0,4 кВ РП-27 - ул. Валентина Гриндубовой, д.1А	отношения которых произошло полное ограничение режима	Перечень потребителей 1-й и 2-й категории надежности	0	1	0	0	0	1	1	1	0	66	0	14.35 2023.05.05	3.4.8.1	4.12	0	14.35 2023.05.05	3.4.8.1	4.12	0	14.35 2023.05.05	3.4.8.1	4.12	0				
3	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл.)	ВЛ	участок ВЛ 10 кВ Л-1006 ПС Опаша : опора №К1 - опора №К7 - ТП-1298	10 (10.5)	13.00 2023.05.25	17.30 2023.05.25	П	4.5	участок ВЛ 10 кВ Л-1006 ПС Опаша : опора №К1 - опора №К7 - ТП-1298	отношения которых произошло полное ограничение режима	Перечень потребителей 1-й и 2-й категории надежности	0	0	6	0	1	5	0	0	250	0	14.35 2023.05.25	3.4.13.3	4.12	1	14.35 2023.05.25	3.4.13.3	4.12	1	14.35 2023.05.25	3.4.13.3	4.12	1					
4	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл.)	КЛ	ПС Заводская Л-1009 - ТП-1113	10 (10.5)	12.09 2023.06.09	14.10 2023.06.09	В	2.017	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Заводская Л-1009 - ТП-1113	отношения которых произошло полное ограничение режима	Перечень потребителей 1-й и 2-й категории надежности	0	13	4	0	2	15	0	0	145	0	12.09 2023.06.09	3.4.13.3	4.12	1	12.09 2023.06.09	3.4.13.3	4.12	1	12.09 2023.06.09	3.4.13.3	4.12	1					

5	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	КЛ	ПС Западская Л-1009 - ТП-1113	10 (10.5)	00.52 2023.06.13	02.27 2023.06.13	В	1,583	КЛ 10 (10.5) кВ ПС Западская Л-1009 - ТП-1113	г. Смоленск, ул. Гарабушкин, д. 17/Д. 23А	17	0	13	4	0	0	2	15	0	110	00.52 2023.06.13	3.4.13.4	4.12	1
6	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	КВЛ	Л-630 ПС Западная	6 (6.3)	10.25 2023.06.13	13.08 2023.06.13	В	2,717	Л-630 ПС Западная		11	0	0	11	0	0	2	9	0	470	10.25 2023.06.13	3.4.14		1
7	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	ТП	ТП-113	6 (6.3)	10.30 2023.06.20	15.20 2023.06.20	П	4,833	ТП-113		3	0	0	3	0	0	0	3	0	12				1
8	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	КВЛ	Л-630 ПС Западная	6 (6.3)	10.55 2023.06.24	13.05 2023.06.24	В	2,167	Л-630 ПС Западная		11	0	0	11	0	0	2	9	0	465	10.55 2023.06.24	3.4.8.3	4.4	0
9	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	КЛ	КЛ-10кВ Л-1008 ПС Одиночно - РП-37	10 (10.5)	04.20 2023.07.10	21.33 2023.07.10	В	17,22	КЛ-10кВ Л-1008 ПС Одиночно - РП-37, РП-37		9	0	0	9	0	0	1	8	0	173	04.20 2023.07.10	3.4.13.4	4.12	1
10	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	ТП	ТП-2053	10 (10.5)	09.35 2023.07.21	15.45 2023.07.21	П	6,17	ТП-2053		1	0	0	1	0	0	0	1	0	15				1
11	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	ТП	ТП-2053	10 (10.5)	08.40 2023.07.24	16.30 2023.07.24	П	8,17	ТП-2053		1	0	0	1	0	0	0	1	0	15				1
12	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	КЛ	Л-1904 РП-19	6 (6.3)	16.03 2023.07.28	17.24 2023.07.28	В	1,35	Л-1904 РП-19, ТП-707 (2 секция 0.4кВ)	г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 9А, 11А, 11Б, 11В	53	0	0	0	53	0	0	5	0	74	16.03 2023.07.28	3.4.8.1	4.12	0
13	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	ВЛ	ВЛ-0.4кВ ТП-218 - д. Катырешица	0.38	08.30 2023.08.17	17.30 2023.08.17	П	9	ВЛ-0.4кВ ТП-218 - д. Катырешица		53	0	0	53	0	0	0	53	0	65				1
14	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	ТП	ТП-2063	0.38	10.00 2023.08.22	14.00 2023.08.22	П	4	ТП-2063 РУ 0.4кВ		4	0	0	4	0	0	0	4	0	84				1
15	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	КВЛ	ЛЭП 0.4кВ РП-37 - НПК «Эксперимент»	0.38	10.00 2023.08.22	16.00 2023.08.22	П	6	ЛЭП 0.4кВ РП-37 - НПК «Эксперимент»		2	0	0	2	0	0	0	2	0	7				1
16	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	РП	РП-37	10 (10.5)	09.30 2023.08.29	16.30 2023.08.29	П	7	РП-37 Т-1		5	0	0	5	0	0	0	5	0	21				1
17	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	ВЛ	ВЛ-0.4кВ ТП-2039 - НПК «Эксперимент»	0.38	10.00 2023.10.12	13.20 2023.10.12	П	3,33	ВЛ-0.4кВ ТП-2039 - НПК «Эксперимент»		2	0	0	2	0	0	0	2	0	16				1
18	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	КВЛ	Л-1016 ПС Западская - ТП-2056	10 (10.5)	08.40 2023.10.20	14.30 2023.10.20	В	5,83	Л-1016 ПС Западская - ТП-2056, ТП-2056		34	0	0	34	0	0	0	34	0	47	08.40 2023.10.20	3.4.13.4	4.3, 4.13	1
19	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	КЛ	КЛ-0.4кВ ТП-2039 - ЦО 70	0.38	10.00 2023.10.25	13.30 2023.10.25	П	3,5	КЛ-0.4кВ ТП-2039 - ЦО 70		2	0	0	2	0	0	0	2	0	8				1

