



214004, г. Смоленск, пер. Оршанский, 8.85, этаж 3

Email: tso@gorelectro.ru

www.gorelectro.ru ОГРН: 1136733020258

Тел. (4812) 28-10-81, 28-10-82

25.03.2025 № 84

на № _____ от _____

Ж. Горюхино

Министру жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики,
тарифной политики Смоленской
области

Борисову Н.И.

ул. Октябрьской революции, д.14а,
г. Смоленск, 214000

Уважаемый Николай Игоревич!

Направляю в Ваш адрес информацию по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций за 2024 год по формам, утвержденным приказом Минэнерго РФ от 29.11.2016 г. № 1256.

Приложение:

Информация по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг ООО «Горэлектро» за 2024 год на 11 листах.

И.о. генерального директора

Р.А. Брей



Данные о факте прекращения передачи электрической энергии										Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации															Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании					Учет в показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии /	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Вышедший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ТТТ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ТТТ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	ВСЕГО	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии						в разделении уровней напряжения ЭЛУ потребителя электрической энергии					Смешанные сетевые организации и производители электрической энергии	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединенных потребителях услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования нарушения, записи в	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	27
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
1	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	КВЛ	Л-1016 ПС Заводская - ТП-2056	10 (10,5)	01,54 2024.05.28	14,55 2024.05.28	В	13,017	Л-1016 ПС Заводская - ТП-2056, ТП-2056	отношения которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	34	0	0	34	0	0	0	34	0	45		01,54 2024.05.28	3.4.10	4.12	0				
2	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	КЛ	ПС Заводская Л-1014 - ТП-1113	10 (10,5)	02,36 2024.06.02	13,50 2024.06.02	В	11,233	ПС Заводская Л-1014 - ТП-1113	г. Смоленск ул. Гарабурда, д.25А, 17д, ул. Интернационалистов, д.33а		23	0	14	9	0	0	2	21	0	102		02,36 2024.06.02	3.4.13.4	4.12	1				
3	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	ТП	ТП-808	6 (6,3)	10,00 2024.06.04	15,00 2024.06.04	П	5	ТП-808			6	0	0	6	0	0	0	6	0	12					1				
4	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	ТП	ТП-1	10 (10,5)	10,30 2024.06.05	16,00 2024.06.05	П	5,5	ТП-1			5	0	0	5	0	0	0	5	0	3					1				
5	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	ТП	ТП-567	6 (6,3)	10,00 2024.07.18	11,30 2024.07.18	П	1,5	ТП-567			2	0	0	2	0	0	0	2	0	47					1				
6	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	ТП	ТП-2055	6 (6,3)	12,00 2024.07.18	13,30 2024.07.18	П	1,5	ТП-2055			1	0	0	1	0	0	0	1	0	30					1				
7	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	ТП	ТП-1422	10 (10,5)	09,00 2024.07.24	16,00 2024.07.24	П	7	ТП-1422			5	0	0	5	0	0	0	5	0	52					1				
8	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	ВЛ	ВЛ 6кВ опора № 37 - ТП-123 Л-607 ПС Гнездово	6 (6,3)	11,00 2024.07.26	14,00 2024.07.26	П	3	ВЛ 6кВ опора № 37 - ТП-123 Л-607 ПС Гнездово			21	0	0	21	0	0	3	18	0	410					1				
9	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	ТП	ТП-498	10 (10,5)	10,00 2024.08.02	14,30 2024.08.02	П	4,5	ТП-498			13	0	0	13	0	0	0	13	0	120					1				

10	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	ВЛ	ВЛ 10кВ опора № 126 - ТП-253 Л-1010 ПС Духовщина	10 (10.5)	10,30 2024.08.20	15,30 2024.08.08	П	5	ВЛ 10кВ опора № 126 - ТП-253 Л-1010 ПС Духовщина			2,	0	0	0	0	0	0	0	2	0	14					1
11	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	ТП	ТП-934	6 (6.3)	10,30 2024.08.20	13,00 2024.08.20	П	2,5	ТП-934			5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	30					1
12	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	ВЛ	ВЛ 6кВ Л-611 ПС Петерек	6 (6.3)	09,30 2024.08.23	15,00 2024.08.23	П	5,5	ВЛ 6кВ Л-611 ПС Петерек			5	0	0	0	0	0	0	3	2	0	83					1
13	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	ВЛ	ВЛ 10кВ Л-1016 ПС Заводская	10 (10.5)	10,30 2024.08.23	16,00 2024.08.23	П	5,5	ВЛ 10кВ Л-1016 ПС Заводская - ТП-2056			35	0	0	0	0	0	0	0	35	0	51					1
14	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	ТП	ТП-1710	10 (10.5)	10,00 2024.08.29	15,00 2024.08.29	П	5	ТП-1710			53	0	0	0	0	0	0	0	53	0	16					1
15	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	КВЛ	Л-1016 ПС Заводская	10 (10.5)	10,30 2024.09.09	16,30 2024.09.09	П	6	Л-1016 ПС Заводская - ТП-2056			35	0	0	0	0	0	0	0	35	0	59					1
16	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	КВЛ	Л-1016 ПС Заводская	10 (10.5)	09,30 2024.09.10	17,00 2024.09.10	П	7,5	Л-1016 ПС Заводская - ТП-2056			35	0	0	0	0	0	0	0	35	0	63					1
17	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	КЛ	Л-616 ПС Ясенная	6 (6.3)	10,30 2024.09.12	14,30 2024.09.12	В	4	КЛ 6 кВ ПС Ясенная Л-616 - ТП-2047			13	0	0	0	0	0	0	1	12	0	230	10,30 2024.09.12	3,4.8.1	4.12	0	
18	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	КВЛ	Л-1016 ПС Заводская	10 (10.5)	10,00 2024.10.22	15,30 2024.10.22	П	5,5	Л-1016 ПС Заводская - ТП-2056			35	0	0	0	0	0	0	0	35	0	75					1
19	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	КВЛ	Л-1016 ПС Заводская	10 (10.5)	10,05 2024.10.24	15,20 2024.10.24	П	5,25	Л-1016 ПС Заводская - ТП-2056			35	0	0	0	0	0	0	0	35	0	78					1
20	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	КВЛ	Л-1016 ПС Заводская	10 (10.5)	10,40 2024.11.05	17,40 2024.11.05	П	7	Л-1016 ПС Заводская - ТП-2056			37	0	0	0	0	0	0	0	37	0	174					1
21	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	ТП	ТП-130	6 (6.3)	11,00 2024.11.21	14,00 2024.11.21	П	3	ТП-130			3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	30					1

И.о. генерального директора ООО "ГорЭлектРО" Р.А. Брай

