


Форма по ОКУД	Код 0306005
по ОКПО	00083262
БЕ	9986

ОАО "РЖД"
организация
Вяземской дистанции электроснабжения (ЭЧ-24) Московской дирекции по энергообеспечению
структурного подразделения Трансэнерго филиала ОАО «РЖД»
структурное подразделение

УТВЕРЖДАЮ: Начальник Вяземской дистанции электроснабжения (ЭЧ-24) Московской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения Трансэнерго филиала ОАО «РЖД»

  
(подпись)  
(должность)  
Нодренков В.В.  
(расшифровка подписи)

### ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Номер документа	Дата составления
3	20.12.2023

Основное средство (здание, оборудование)

ОБОРУДОВАНИЕ ТП-3

Инвентарный номер №42323/2798, сетевой №28851400000219260000

Местонахождение объекта Вязьма ЭЧС-55

Комиссия в составе: заместителя начальника по энергетике Вяземской дистанции электроснабжения (ЭЧ-24) - Р.П. Корнеева; инженера ПТО Вяземской дистанции электроснабжения (ЭЧ-24) - С.П. Терешенкова; начальника района электроснабжения Вязьма (ЭЧС-55) - А.Н. Щукина.

произвела осмотр объектов (указать наименование) и отметила следующее:

I. Общие сведения по объекту ОБОРУДОВАНИЕ ТП-3 в. Т.ч. Замена Ячеек РУ-0,4кВ, РУ-10кВ.

Год постройки 1962  
Этажность, общая высота, площадь, протяженность и др. -




II. Подробное описание конструкций (с указанием материала) и технического состояния объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия и др.)  
ОБОРУДОВАНИЕ ТП-3, ячейки РУ-0,4 кВ, ячейки РУ-10кВ  
Техническое состояние объекта характеризуется как: неработоспособное состояние

III. Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением состава работ: в целях обеспечения надежного электроснабжения  
ОБОРУДОВАНИЕ ТП-3: требуется выполнить первоочередной капитальный  
: замена ячеек РУ-0,4кВ, замена ячеек РУ-10кВ.

№ п/п	Наименование изделия, узла, агрегата, конструкции, подлежащего ремонту	Наименование деталей, элементов	Наименование работ по устранению дефектов	Формула подсчета	Единица измерения	Количество, объем	Дефект (степень износа)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ ТП-3, Вязьма ЭЧС-55, инв. №42323/2798, сетевой №28851400000219260000	Ячейки РУ-0,4 кВ	замена			6	81%	
		Ячейки РУ-10 кВ	замена			7	80%	

Комиссия:

ЭЧП-24  
(должность)  
ЭЧТС-24  
(должность)  
ЭЧС-55  
(должность)

  
(подпись)  
  
(подпись)  
  
(подпись)

Корнеев Р.П.  
(расшифровка подписи)  
Терешенков С.П.  
(расшифровка подписи)  
Щукин А.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

ЭЧТС-24  
(должность)

  
(подпись)

Терешенков С.П.  
(расшифровка подписи)