

Форма по ОКД	Код 0306831
по ОКПО	00032520
БЕ	5133

ОАО "РЖД"
организация

Вяземская дистанция электроснабжения СП Московской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения
Трансэнерго филиала ОАО «РЖД» (ЭЧ-24)
структурное подразделение

УТВЕРЖДАЮ: 
(подпись) **Начальник Вяземской дистанции электроснабжения (ЭЧ-24)**
(должность)
Поздников В.В.
(расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Номер документа	Дата составления
7	19.12.2023

Основное средство (здание, оборудование)

ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 3-х ПРОВОДНАЯ

Инвентарный номер инв. № 30364/2798, сетевой №27981200000006060000

Местонахождение объекта Барятино ЭЧС-60

Комиссия в составе: заместителя начальника по энергетике Вяземской дистанции электроснабжения (ЭЧ-24) - Р.П. Корнеева; инженера ПТО Вяземской дистанции электроснабжения (ЭЧ-24) - С.П. Терешенкова; начальника района электроснабжения Фаянская (ЭЧС-60) - А.А. Филатова.

произвела осмотр объектов (указать наименование) и отметила следующее:

I. Общие сведения по объекту Воздушная линия электропередачи ВЛ-10 кВ ПЭ перегон Милытинский завод - Занозная

Год постройки 1969 г
Этажность, общая высота, площадь, протяженность и др. -

II. Подробное описание конструкций (с указанием материала) и технического состояния объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия и др.)
Воздушная линия электропередачи ВЛ-10 кВ ПЭ перегон Милытинский завод - Занозная
Техническое состояние объекта характеризуется не удовлетворительное.

III. Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением состава работ: в целях обеспечения надежного электроснабжения потребителей и обеспечения эксплуатации воздушной линии электропередачи в целом требуется выполнить первоочередной капитальный ремонт устройств воздушной линии электропередачи

№ п/п	Наименование изделия, узла, агрегата, конструкции, подлежащего ремонту	Наименование деталей, элементов	Наименование работ по устранению дефектов	Формула подсчета	Единица измерения	Количество, объем	Дефект (степень износа)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ инв. № 30364/2798, сетевой №27981200000006060000	Провод АС-35	замена		км/пр.	50,40	80%	
		Опоры железобетонные	замена		шт.	336	81%	
		ВЛ-10кВ ПЭ изоляторы на 1-х штыревых траверсах	замена	-	шт.	336	81%	
		ВЛ-10кВ ПЭ изоляторы на 2-х штыревых траверсах	замена	-	шт.	672	81%	
		ВЛ-10кВ ПЭ траверсы 1-х штыревые	замена	-	шт.	336	81%	
		ВЛ-10кВ ПЭ траверсы 2-х штыревые	замена	-	шт.	336	81%	
		Разъединитель на ВЛ-10кВ	замена	-	шт.	3	80%	

Комиссия:

ЭЧП-24
(должность)

ЭЧТС-24
(должность)

ЭЧС-55
(должность)

Исполнитель:

ЭЧТС-24
(должность)


(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Корнеев Р.П.
(расшифровка подписи)

Терешенков С.П.
(расшифровка подписи)

Щукин А.Н.
(расшифровка подписи)

Терешенков С.П.
(расшифровка подписи)