

УТВЕРЖДАЮ

Министр жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области, заместитель руководителя штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Смоленской области

Н.И. Борисов

« 4 » 03 2025 год

## ПРОТОКОЛ

заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Смоленской области

Дата проведения: 6 марта 2025 года

Время проведения: 15<sup>00</sup>

Присутствовали: 14 человек

1. О прохождении ОЗП 2024/25 года предприятиями Смоленской области. О мерах по обеспечению безаварийного прохождения в паводковый и пожароопасный периоды в 2025 году (приказ Минэнерго России от 10.03.2022 № 184 «О подготовке к прохождению пожароопасного сезона в 2022-2026 годах»)

### СЛУШАЛИ:

1. и.о. директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» Колдунова Александра Анатольевича;
2. управляющего директора филиала АО «Квадра» - «Смоленская генерация» Кулаева Андрея Викторовича;
3. главного инженера филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» Шипарева Андрея Викторовича;
4. заместителя технического директора ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» Билютина Сергея Алексеевича;
5. генерального директора ООО «Дорогобужская ТЭЦ» Грачёва Владимира Петровича;
6. заместителя главного инженера - начальника ПТО АО «Газпром газораспределение Смоленск» Макурина Сергея Анатольевича;
7. директора филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Смоленской, Брянской, Калужской и Тверской областей» Юдина Алексея Сергеевича.

### Информация филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» (далее – филиал Смоленскэнерго).

В целях успешной подготовки электроустановок, зданий и сооружений филиала к ОС 2024/2025 г. по филиалу ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» разработан и приказом от 27.07.2024 № 266-СМ утвержден план мероприятий по повышению надёжности работы оборудования в отопительный сезон 2024-2025 г. (далее - ОС 2024/2025), состоящий из 297 мероприятий, также утвержден перечень обязательных мероприятий по подготовке электросетевых объектов филиала Смоленскэнерго к работе в отопительный сезон 2024/2025 года и составы комиссий по предварительной проверке

По состоянию на 06.03.2025 выполнены 297 (100%) мероприятий плана мероприятий по повышению надёжности работы оборудования филиала Смоленскэнерго.

Проведена проверка готовности подразделений, служб, районов электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго», в ходе которой установлено выполнение в назначенные сроки перечня обязательных мероприятий, мероприятий плана готовности к работе в ОС 2024/2025.

За период прохождения ОС 2024/2025, значимые технологические нарушения отсутствуют. Аварий, подлежащих расследованию под председательством представителей Ростехнадзора, допущено не было.

Основными причинами отключения оборудования филиала Смоленскэнерго за период с 01.10.2024 по 06.03.2025 явились:

- Падение деревьев на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны, перекрытие по ветвям деревьев во время воздействия неблагоприятных погодных явлений (сильный порывистый ветер, снег) – 751 (33%);
- Превышение параметров воздействия гололедных явлений (снегоналипания) относительно условий проекта – 667 (29%);
- Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта – 487 (21%);
- Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии – 202 (9%);
- Износ, старение изоляции – 87 (3%).

Среднее время перерыва электроснабжения потребителей в сетях 0,4-110кВ за период с 01.10.2024г. по 06.03.2025г. составило 7,04 часа.

За период прохождения ОС 2024/2025 произошли массовые технологические нарушения в ноябре и декабре 2024 года, связанные с прохождением атмосферных циклонов сопровождавшихся неблагоприятными погодными условиями: шквалистый ветер 22 м/с, сильный мокрый снег, приведший к отложению мокрого снега максимальным диаметром до 90 мм на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры) и кронах деревьев, которые изгибались в сторону трасс ВЛ (в ряде случаев выпадали) из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим обрывом или перекрытием проводов ВЛ. Данные факты подтверждены справками от Смоленского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС».

С целью подготовки и успешного прохождения филиалом ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» периода весеннего половодья и паводкового периода 2025 года в филиале издан приказ от 03.02.2025 года № 48-СМ «О подготовке к прохождению весеннего половодья и паводкового периода 2025 года в филиале Смоленскэнерго. Приказом утверждены план обязательных мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевых объектов в паводковый период; перечень объектов электросетевого хозяйства, находящихся в зонах повышенного риска подтопления в паводковый период, график проведения осмотров объектов электросетевого хозяйства в зонах риска подтопления.

Протоколом заседания Штаба Смоленскэнерго от 27.01.2025 № 3 утверждена комиссия филиала Смоленскэнерго по организации подготовки и прохождения паводкового периода

В период подготовки и прохождении паводкового периода:

1. Проводятся внеплановые осмотры 262 объектов электросетевого хозяйства в зонах риска подтопления, в поймах рек и местах перехода через реки.
2. Подготовлены к применению имеющиеся 6 единиц плавсредств, передвижные насосы, специальная техника и механизмы.

3. Проведен анализ состояния и достаточности аварийного запаса материалов и оборудования.

4. Проведен анализ 370 схем заездов к объектам электроэнергетики.

5. Проводятся проверки оснащения бригад инструментом, инвентарем, экипировкой, обеспечения средствами защиты, готовности оснастки к проведению работ, наличия и исправности средств связи, схем оповещения.

6. Подготовлены к применению резервные источники снабжения электрической энергией (РИСЭ) мощностью 30 и более кВт, в количестве 36 единиц, общей мощностью 2250 кВт.

В целях своевременной подготовки к предстоящему пожароопасному периоду и периоду высоких температур (далее – пожароопасный период), обеспечения надежной и устойчивой работы электросетевого комплекса филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго», а также координации действий филиала, направленных на предотвращение и ликвидацию аварий, разрабатывается план обязательных мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевых объектов Филиала в пожароопасный период 2025 года.

#### Информация филиала АО «Квадра» - «Смоленская генерация».

Для прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок 2024-2025 гг. по филиалу АО «Квадра» - «Смоленская генерация» созданы необходимые запасы резервного топлива (мазута) согласно заданию на каждое первое число месяца.

За период с 01.01.2025 по 28.02.2025 гг. произошли аварии:

ПП «Смоленская ТЭЦ-2» - 0 аварий (за аналогичный период 2024 года произошла 1 авария);

ПП «Тепловые сети» - 0 инцидентов (за аналогичный период 2024 года произошёл 1 инцидент).

Пожаров не было.

Снижение аварийности филиала АО «Квадра» - «Смоленская генерация» будет достигаться за счет выполнения ремонтной и инвестиционной программы.

Программой ремонта 2025 года в соответствие со скорректированным графиком предусмотрен ремонт:

- 5-ти паровых котлов паропроизводительностью 1340 т/ч, 5-ти водогрейным котлам тепловой мощностью 400 Гкал/час, 2-м паровым турбинам общей мощностью 190 МВт, бойлерной котельного цеха ТЭЦ-2.

Для подготовки к прохождению ОЗП 2025-2026 годов предварительно запланирована замена трубопроводов тепловых сетей с учетом их технического состояния, общей протяженностью с учетом работ по линии ТПиР– 2,076 км. Объем замен будет уточнен после завершения отопительного периода 2024-2025 годов.

По состоянию на 28.02.2025 года в ремонте находится:

- в текущем ремонте паровая турбина №1 ПТ-60-130/13 в связи с ремонтом генератора. На генераторе ТВФ-63-2 будет выполнен комплекс работ по ремонту ротора и замена обмоток статора. Работы выполняет ОАО «СКЭР».

Паровая турбина №2 Т-100/120-130-2 находится в реконструкции по программе КОММОД.

Фактические затраты по состоянию на 28.02.2025 года составили 19,135 млн. руб., что составляет к годовому плану 5,4%. Плановые затраты по программе ремонтов 2025 года - 356,731 млн. руб.

Фактические затраты по состоянию на 27.01.2025 года составили 9,765 млн. руб., что составляет к годовому плану 2,7%. Плановые затраты по программе ремонтов 2025

#### Индекс технического состояния

По Смоленской ТЭЦ-2 индекс готовности объекта к работе в отопительный сезон (ИГО) составляет 91, качественная оценка «готов». Отраслевая отчетность индексов готовности объектов филиала АО «Квадра» - «Смоленская генерация» предоставляется в установленные сроки.

Филиалом издан приказ № 935-30/19-ОХВ от 28.01.2025 г. «О подготовке к прохождению весеннего паводка 2025 год». Все мероприятия, определенные приказом, выполняются в установленные сроки, филиал готов к прохождению паводка.

В настоящее время разрабатываются мероприятия для включения в приказ «О подготовке филиала к весенне-летнему пожароопасному сезону 2025 года».

#### Информация филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

На филиале постоянно осуществляется мониторинг готовности филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (далее – Филиал) к работе в отопительный сезон согласно приказа № 1233 от 27.12.2017 «Об утверждении методики проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон».

Индекс готовности объекта филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро», согласно «Мониторинга готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон» Минэнерго России, на 25.02.2025 равен 99, что означает - «готов».

Для безопасной работы в период прохождения паводка весной 2025 года по Филиалу выпущен приказ № 80 от 18.02.2025 «О пропуске весеннего паводка 2025 года». Согласно требованиям данного приказа создана паводковая комиссия, которой произведен осмотр готовности гидротехнических сооружений Филиала к прохождению паводка с составлением «Акта предпаводкового осмотра ГТС филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» паводковой комиссией» от 03.03.25г с выставлением оценки «Готов к прохождению весеннего половодья 2025 года». Также разработан «План мероприятий по подготовке и пропуску весеннего паводка 2025 г.».

Согласно приказу установлено круглосуточное наблюдение за состоянием безопасности ГТС, режимом изменения уровня воды в водохранилище, воздействием льда на сооружения и их обледенением. Сформированы аварийно-спасательные бригады, оснащенные необходимыми для ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций материалами, инструментами, автотранспортной техникой.

После завершения паводка будет произведено обследование ГТС с составлением отчета и Акта. В связи с погодными условиями и поднятием шандоры на 5 см для регулирования уровня в озере Сошно, начало паводка установлено с 04.03.2025 года.

На Филиале проходит согласование приказа «О подготовке филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» к работе в пожароопасный период 2025 года» и приказа «О подготовке к прохождению грозового периода 2025 года». Согласно требований настоящих приказов на Филиале будут проведены следующие мероприятия:

- разработан «План мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду»;
- проверка состояния производственных зданий, сооружений, оборудования, пожарного водопровода, пожарных гидрантов, территории на соответствие требованиям пожарной безопасности;
- своевременный покос травы, с последующей уборкой сухой травы, очистка просек ЛЭП;
- проверка состояния и условий эксплуатации молниезащитных и заземляющих устройств мазутохранилища, маслохозяйства, ГРП и другого оборудования;
- внеплановый инструктаж оперативному и оперативно-ремонтному персоналу по действиям в пожароопасный период и в условиях грозы;

- противопожарные, совмещенные с противоаварийными, тренировки оперативного персонала совместно с ПЧ ООО «Феникс-ПБ»;
- проверены укомплектованность и состояние первичных средств пожаротушения в структурных подразделениях;
- проверка работоспособности пожарной техники и пожарно-технического оборудования ПЧ ООО «Феникс-ПБ»;
- проверены подъездные пути к источникам противопожарного водоснабжения (водохранилище оз. Сошно и противопожарный пруд ТТЦ Филиала);
- проверка и проработка схемы связи и оповещения ООО «Феникс-ПБ», обеспечивающего пожарную охрану Филиала, подразделений охраны, оперативных служб территориальных подразделений МЧС России, дежурных служб органов местного самоуправления и территориальных органов управления лесного хозяйства.

На Филиале созданы нештатные аварийно-спасательные формирования, укомплектованные техникой, оборудованием, автотранспортом, а также имеется аварийный запас необходимых материалов.

В целях взаимодействия с ЕДДС Духовщинского района Филиалом заключено «Соглашение о взаимодействии и информационном обмене ЕДДС муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области с ДДС – филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро», в котором предусмотрена организация взаимодействия ЕДДС и ДДС в режиме повседневной деятельности, при ликвидации чрезвычайной ситуации, а также информационное взаимодействие.

#### Информация филиала ПАО «Россети»- Новгородского предприятия МЭС (далее - Новгородское ПМЭС).

На текущий период ОС 2024/2025 Новгородское предприятие МЭС проходит в штатном режиме. По состоянию на 25.01.2025 индекс готовности предприятия - 94.

Филиал ПАО «Россети» - Новгородское предприятие магистральных электрических сетей готово к прохождению ОС 2024/2025.

Технологических нарушений связанных с обесточиванием потребителей в период ОС 2024/2025 не произошло.

В рамках подготовки к паводковому периоду по Новгородскому ПМЭС издан приказ от 18.12.2024 № 530 «О подготовке и задачах Новгородского ПМЭС по успешному прохождению паводкового периода 2025 года»

Данным приказом утверждены мероприятия (23 мероприятия) по подготовке предприятия к работе в паводковый период. На текущий момент ведется выполнение данных мероприятий.

Создана паводковая комиссия Новгородского предприятия МЭС под председательством заместителя директора – главного инженера предприятия Мазура Евгения Петровича.

В филиале ПАО «Россети» - Новгородское ПМЭС разработаны и утверждены мероприятия по подготовке и прохождению пожароопасного периода 2025 года на территории Смоленской области.

Обеспечено выполнение плановых работ по расчистке просек ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.

#### Информация ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

В эксплуатации ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» находится 130 котельных (73- в собственности, 55-арендованных, 2-концессия), 83 тепловых пунктов, около 464 км

тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении). Общество ведет деятельность в 16 Муниципальных образованиях Смоленской области.

|    | Наименование<br>Муниципального<br>образования | Кол-<br>во<br>котель-<br>ных | Протяженность<br>сетей, км (в 2-х<br>трубном) | Кол-во<br>ЦТП | Установленная<br>мощность<br>котельных,<br>Гкал/ч | Подключенная<br>нагрузка<br>котельных,<br>Гкал/ч |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | Краснинский р-он                              | 2                            | 3,43                                          | -             | 8,5                                               | 2,29                                             |
| 2  | Смоленский р-он                               | 5                            | 9,72                                          | -             | 11,13                                             | 7,97                                             |
| 3  | Вяземский р-он                                | 19                           | 88,1                                          | 16            | 187,27                                            | 118,01                                           |
| 4  | Гагаринский р-он                              | 10                           | 59,1                                          | 18            | 101,37                                            | 54,44                                            |
| 5  | Сычевский р-он                                | 3                            | 9,98                                          | -             | 9,72                                              | 5,22                                             |
| 6  | Новодугинский р-он                            | 1                            | 2,57                                          | -             | 1,89                                              | 1,34                                             |
| 7  | Сафоновский р-он                              | 16                           | 62,86                                         | 12            | 192,3                                             | 91,91                                            |
| 8  | Ельнинский р-он                               | 4                            | 7,66                                          | -             | 13,85                                             | 5,2                                              |
| 9  | Холм-Жирковский р-он                          | 4                            | 9,98                                          | -             | 11,53                                             | 6,24                                             |
| 10 | Дорогобужский р-он                            | 2                            | 41,06                                         | 6             | 65,8                                              | 45,92                                            |
| 11 | Духовщинский р-он                             | 3                            | 2,52                                          | -             | 10,69                                             | 3,27                                             |
| 12 | Рославльский р-он                             | 31                           | 72,59                                         | 13            | 482,42                                            | 91,7                                             |
| 13 | Починковский р-он                             | 11                           | 13,06                                         | -             | 46,92                                             | 16,36                                            |
| 14 | Ершичский р-он                                | 3                            | 2,56                                          | -             | 6,53                                              | 1,66                                             |
| 15 | Шумячский р-он                                | 3                            | 1,82                                          | -             | 4,21                                              | 1,94                                             |
| 16 | Ярцевский р-он                                | 13                           | 76,85                                         | 18            | 473,45                                            | 96,03                                            |
|    | Итого                                         | 130                          | 463,86                                        | 83            | 1 627,6                                           | 549,49                                           |

За отчётный период аварийных ситуаций влияющих на теплоснабжение потребителей и попадающих под расследование Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору не происходило.

Отдельные не продолжительные остановки котельных связаны с прекращением электроснабжения, с отсутствием холодного водоснабжения.

Обществом обеспечивается порядок на территории объектов, проверено состояние средств пожаротушения, обеспечен свободный доступ к пожарным водоводам и гидрантам.

Проведена проверка исправности работы средств пожаротушения на объектах, обеспечиваем резерв необходимых материалов, оборудования для оперативной ликвидации возможных аварийных, нештатных или чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением пожароопасного периода.

На сегодняшний день ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» имеет в каждом районе аварийные бригады и спецтехнику для ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций, имеется необходимый запас материалов и запасных частей.

На всех объектах ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» проведён внеплановый противопожарный инструктаж персоналу, с указанием запрещения разведения костров, пала сухой травы, об уборке рабочих мест от промасленных материалов и порядке хранения спецодежды, нормах использования и хранения ЛВЖ и ГЖ на рабочих местах, об использовании автотехники только с исправной топливной системой, мерах

Заключены соглашения на АВР в случае возникновения аварийных ситуаций со следующими муниципальными образованиями: Починковский, Велижский, Глинковский, Дорогобужский, Духовщинский, Ершичский, Кардымовский, Сычёвский, Шумячский, Смоленский. Объекты ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» в зону подтопления не попадают.

Для резервного электроснабжения электроприемников объектов тепловых сетей находящихся в собственности или аренде ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» предприятие располагает передвижными генераторами в количестве 9 ед. суммарной мощностью 397 кВт, а также стационарными генераторами 4 ед. суммарной мощностью 99,8 кВт. ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго» закуплены 19 передвижных генераторов.

#### Информация ООО «Дорогобужская ТЭЦ» (далее – Дорогобужская ТЭЦ).

В соответствии с требованиями «Положения о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в ОЗП» по ООО «Дорогобужская ТЭЦ» выпущен приказ № 75 от 21.05.2024 «О подготовке к ОЗП 2024/25 гг.». Данным приказом утверждён план мероприятий из 28 пунктов, направленных на повышение надёжности работы оборудования станции и тепловых сетей. На 06.03.2025 выполнены все мероприятия.

Согласно годового графика ремонтов на 2024 год ремонт основного оборудования выполнен в полном объёме.

За отчётный период аварийных ситуаций, влияющих на теплоснабжение потребителей и попадающих под расследование Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору не происходило.

По ООО «Дорогобужская ТЭЦ» в целях обеспечения бесперебойной, надёжной работы оборудования электростанции в паводковый период выпущен Приказ № 24 от 27.02.2025г. «О прохождении весеннего паводка», в котором определён состав комиссии, включающий руководителей ТЭЦ, начальников цехов и специалистов.

В соответствии с Перечнем вопросов к рассмотрению на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на ООО «Дорогобужская ТЭЦ» намечены мероприятия.

О готовности к функционированию в паводковый и пожароопасный периоды, об организации контроля за оборудованием, зданиями и сооружениями, попадающими в зоны возможной пожароопасной обстановки:

- проводятся обходы и осмотры территории и оборудования, с регистрацией результатов в оперативном журнале, с целью предупреждения и тушения пожаров;
- проводится проверка состояния мест прохождения кабелей в кабельных каналах через строительные конструкции, наличие противопожарных поясов, устраняются выявленные недостатки;
- проводится проверка состояния подъездных дорог к пожарным гидрантам и другим водисточникам;
- проверяется состояние гравийной засыпки под маслonaполненным оборудованием, с проведением, при необходимости, ее промывки или замены; по результатам проверки составляется акт;
- проводится осмотр и освобождение аварийных емкостей слива масла от скопившейся жидкости;
- проводится проверка состояния обвалования маслохозяйств, мазутных резервуаров с проведением, при необходимости, их восстановления;
- проведена проверка наличия и исправности первичных средств пожаротушения, укомплектованности пожарных щитов и пожарных постов первичными средствами

пожаротушения, немеханизированным инструментом, ящиков с песком лопатами (совками);

- ведётся контроль за соблюдением персоналом «Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ»; обращается внимание на выполнение требований данной инструкции персоналом подрядных организаций;

ООО «Дорогобужская ТЭЦ» имеет в наличии 3 аварийные бригады и 6 единиц спецтехники для ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций; имеется необходимый запас материалов и запасных частей.

В соответствии с Приказом от 27.02.2025 № 24 ООО «Дорогобужская ТЭЦ» с началом паводка намечено обследование гидротехнических сооружений;

О состоянии территорий энергетических объектов (уборка сухой травы и других сгораемых материалов) и просек ЛЭП (уничтожение и вывоз древесно-кустарниковой растительности):

- на ТЭЦ проводится своевременная очистка закрепленной территории от сухой травы, сгораемых отходов и кустарника, обращается особое внимание на места прокладки теплотрасс, склады мазута, газовое хозяйство и ОРУ;

- проведён внеплановый противопожарный инструктаж персоналу, с указанием запрещения разведения костров, пала сухой травы, об уборке рабочих мест от промасленных материалов и порядке хранения спецодежды, нормах использования и хранения ЛВЖ и ГЖ на рабочих местах, об использовании автотехники только с исправной топливной системой, мерах безопасности при проведении огневых работ и действиях при пожаре;

ООО «Дорогобужская ТЭЦ» имеется в наличии дизель-генератор мощностью 60 кВт в исправном состоянии, постоянное место расположения – участок тепловых сетей РТС;

На ООО «Дорогобужская ТЭЦ» выпущен приказ о дежурно-диспетчерской службе, где определён порядок взаимодействия с ЕДДС от 04.12.2014 № 148.

Начата подготовка к пожароопасному периоду 2025 года. Для безопасного прохождения пожароопасного периода по ООО «Дорогобужская ТЭЦ» разрабатывается Приказ «О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2025 г.». В данном Приказе будет утверждён план мероприятий с указанием сроков выполнения и ответственных лиц.

#### Информация АО «Газпром газораспределения Смоленск» (далее – Общество).

Осенне-зимний период 2024-2025 гг. проходил без аварий и инцидентов.

Произведенные замеры давления газа в газораспределительных сетях в зимний период в часы максимального потребления газа в точках, наиболее неблагоприятных по режиму газоснабжения, не выявили участков сетей со снижением давления у потребителей.

Проверка степени одоризации природного газа выполнялась согласно утвержденным планам, мест отклонения степени одоризации природного газа не выявлено.

Все аварийные заявки устранялись работниками аварийно-диспетчерских и эксплуатационных служб в кратчайшие сроки.

В АО «Газпром газораспределение Смоленск» издан приказ от 27.02.2025 № 2-72 «Об организации работ в период весеннего паводка в 2025 году», которым утвержден «План мероприятий по подготовке к работе объектов в паводковый период» (далее – План), а также график дежурств ответственных лиц про Обществу в выходные дни на период интенсивного таяния снега. План согласован с МКУ «Главное управление по делам ГО и ЧС г. Смоленска» (в части организации оперативного взаимодействия с аварийными

Планом предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- предварительная оценка ожидаемых масштабов весеннего паводка;
- определение необходимого запаса материально-технических средств и финансовых ресурсов, необходимых для ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций на сетях газоснабжения;
- проверка укомплектованности аварийного запаса материалов;
- проверка состава сил и средств, привлекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий в филиалах Общества, и готовности к локализации и ликвидации последствий аварий на сетях газораспределения и газопотребления;
- проверка работоспособности водооткачивающих установок и насосов производственных зданий и сооружений;
- обследование газопроводов в местах переходов через водные преграды и овраги, состояния дамб и работы водопропускных устройств, по которым проложены газопроводы;
- приведение в надлежащее санитарное состояние территорий производственных баз;
- проведение дополнительного инструктажа с работниками Общества по особенностям обхода газопроводов в период весеннего паводка;
- круглосуточное дежурство ответственных лиц в подразделениях Общества на период паводка;
- обеспечение оперативного взаимодействия АДС с ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Смоленской области», информирование об обстановке на сетях газораспределения и газопотребления.

Информация филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Смоленской, Брянской, Калужской и Тверской областей»  
(далее – Смоленское РДУ).

Режим работы энергосистемы Смоленской области нормальный. Нагрузка сетевых элементов, перетоки в контролируемых сечениях не превышают допустимых значений.

Уровни напряжения в контрольных пунктах поддерживаются в допустимом диапазоне. Недопустимых отклонений частоты не зафиксировано. Обеспечиваются необходимая генерация и резерв мощности на электростанциях.

Обеспечиваются необходимые условия проведения ремонтных работ в соответствии с поступающими заявками субъектов электроэнергетики согласно требованиям действующих нормативно-технических документов.

Аварийность на электростанциях установленной мощностью 25 МВт и выше с 1.01.2025 по 04.03.2025 (с итогом)

|                   | 2024 | 2025 |
|-------------------|------|------|
| Смоленская АЭС    | 1    | 2    |
| Смоленская ГРЭС   | 2    | 1    |
| Смоленская ТЭЦ-2  | 1    | 1    |
| Дорогобужская ТЭЦ | 12   | 0    |
| ИТОГО             | 16   | 4    |

В отчётном периоде 2025 года уменьшение аварийности на 75 % относительно аналогичного периода 2024 года.

Наблюдается увеличение количества аварий по техническим причинам на Смоленской АЭС.

Аварийность на оборудовании 110 кВ и выше электросетевых компаний энергосистемы  
Смоленской области с 01.01.2025 по 04.03.2025

[illegible]

|                                                     |   |   |   |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |
|-----------------------------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|
| Филиал ПАО<br>«Россети Центр» -<br>«Смоленскэнерго» | 7 | 6 | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  |   |  |
| Брянский РЭС<br>Новгородского<br>ПМЭС               |   | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |   |  |  | 1 |  |
| НПС-3 ООО<br>«Транснефть-<br>Балтика»               |   | 1 |   |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |
| Всего                                               | 9 | 8 | 7 |  |  |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |

В отчётном периоде 2025 года наблюдается уменьшение аварийности на 13% относительно аналогичного периода 2024

Тепловые станции энергосистемы Смоленской области по состоянию на 04.03.2025 обеспечены топливом в полном объеме. Запасы топлива превышают расчетные нормативные значения.

#### Топливообеспечение электростанций на 04.03.2024

| Энергокомпания    | Вид топлива | Назначение использования топлива | Расход с начала месяца; | НЭЗТ на 1 число текущего месяца (норматив) | Фактический эксплуатационный запас топлива на конец суток | % выполнения расчетного значения НЭЗТ |
|-------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Смоленская ГРЭС   | уголь       | резервное                        | 0,0                     | 3907,637                                   | 67571,6                                                   | 1712                                  |
|                   | газ         | основное                         | 8841                    |                                            |                                                           |                                       |
| Дорогобужская ТЭЦ | газ         | основное                         | 407,539                 |                                            |                                                           |                                       |
| Смоленская ТЭЦ-2  | газ         | основное                         | 3630                    |                                            |                                                           |                                       |
|                   | мазут       | резервное                        | 0,0                     | 2194,393                                   | 7655,4                                                    | 349                                   |

О текущей поводковой обстановке на территории Смоленской области. О мероприятиях по прохождению пожароопасного периода в 2025 году на территории Смоленской области

**СЛУШАЛИ:** заместителя начальника ГУ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Смоленской области – начальника управления гражданской защиты Власова Олега Святославовича

Информация Главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Смоленской области

Анализ паводковой обстановки за период 2012-2024 годов показывает, что среднемноголетние показатели половодья находились в пределах и выше нормы. Количество объектов, подвергшихся подтоплению за отчетный период, имело тенденцию к увеличению.

Чрезвычайных ситуаций в ходе прохождения половодья на территории Смоленской области не зарегистрировано.

По данным многолетних наблюдений наступление максимальных уровней половодья ожидается: в третьей декаде марта на реках юга и в первой декаде апреля в центральной и северной части территории области.

На протяжении осенне-зимнего сезона режим выпадения осадков был неравномерным. Снежный покров наблюдался не повсеместно.

По состоянию на 04 марта 2025 года на территории Смоленской области находятся 9 бесхозяйственных гидротехнических сооружений.

Режимы работы водохранилищ Смоленской АЭС и Смоленской ГРЭС уточнены на заседании рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ 11 февраля

2025 г. На Смоленской АЭС 19 марта 2025 года запланировано заседание паводковой комиссии.

Рассмотрен на заседании КЧС и ОПБ Смоленской области 11 февраля 2025 года План мероприятий по подготовке к паводкоопасному периоду и пропуску паводковых вод на территории Смоленской области в 2025 году.

Организовано взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами и органами местного самоуправления Смоленской области. В период подготовки и прохождения половодья Главным управлением организуется и осуществляется взаимодействие с отделом водных ресурсов по Смоленской области Московско-Окского бассейнового водного управления, Смоленским ЦГМС - филиалом ФГБУ «Центральное УГМС», Межрегиональным управлением Ростехнадзора, а также с территориальными подразделениями других заинтересованных органов исполнительной власти и организаций Республикой Беларусь, главными управлениями МЧС России по субъектам РФ ЦФО.

В целях проведения воздушной разведки паводкоопасных мест на территории Смоленской области планируется задействовать 3 ед. авиатехники (1 вертолёт СОГБУ «Пожарно-спасательный центр», 2 - БАС Главного управления МЧС России по Смоленской области).

Мониторинг развития половодья осуществляется 10 гидрологических постами Смоленского ЦГМС, 1 временным постом Тверского ЦГМС (г. Гагарин) и на 38 наблюдательных постах органов местного самоуправления, с передачей информации в ОДС Главного управления МЧС России по Смоленской области через ЕДДС муниципальных образований 2 раза в сутки (10.00, 15.00), при ухудшении обстановки через каждые 4 часа.

Руководителям органов местного самоуправления совместно с СОГБУ «Смоленскавтодор», Смоленским территориальным управлением Московской железной дороги – филиалом ОАО «РЖД» рекомендовано в период половодья организовать работу временных водомерных постов и передачу информации об уровнях воды в ОДС Главного управления через ЕДДС муниципальных образований.

18-19 марта 2025 года органы управления и силы Смоленской областной подсистемы планируют принять участие во Всероссийских командно - штабных учениях по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате пропуска весеннего половодья, а также защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных (природных) пожаров в 2025 году. Одновременно 18 марта 2025 года запланирована штабная тренировка с органами управления и силами органов местного самоуправления Смоленской области по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате пропуска весеннего половодья в 2025 году.

Разработан План-график оценки готовности органов управления, сил и средств муниципальных образований Смоленской области к ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный и пожароопасный сезон 2025 года в период с 10 по 18 марта 2025 года.

Группировка сил и средств РСЧС, предназначенных для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в период весеннего половодья, включает 4804 чел., 1154 ед. техники (автомобильная - 1038 ед., специальная - 112., инженерная - 4 ед.), в том числе воздушные суда – 3 ед. (вертолёты – 1, БАС – 2), плав. средства - 34 ед. и 1 ПТС.

Для информирования и оповещения населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в период половодья спланировано использование СМС-рассылки, ресурсов 7 телекомпаний, 1 государственной телерадиокомпании, 48 печатных изданий и их интернет-порталов, 16 радиоканалов. О информировании населения

Запасы финансовых и материальных ресурсов на территории Смоленской области составляют 500 млн. рублей и 31,006 млн. рублей соответственно. Созданные запасы позволят оперативно их использовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения.

Сил и средств, резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций достаточно.

Органы управления, силы и средства Смоленской областной подсистемы РСЧС к безаварийному пропуску весеннего половодья готовы. Проблемных вопросов нет.

В целях обеспечения пожарной безопасности в пожароопасный сезон 2025 года на территории области приняты:

- постановление Правительства Смоленской области от 28.02.2025 № 109 «О начале пожароопасного сезона 2025 года на территории Смоленской области и об утверждении перечня населенных пунктов, расположенных на территории Смоленской области, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, и перечня территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Смоленской области, подверженных угрозе лесных пожаров», в соответствии с которым муниципальными образованиями области, руководителями организаций отдыха детей и их оздоровления организована разработка паспортов на вышеуказанные населенные пункты, а также на детский оздоровительный лагерь.

- распоряжение Правительства Смоленской области от 25.02.2025 № 168-рп «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Смоленской области в весенне-летний период 2025 года», где руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, организаций, расположенных на территории Смоленской области, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности рекомендован к исполнению комплекс превентивных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения пожаров на территории Смоленской области, уменьшения их последствий и своевременной организации тушения пожаров.

Приказом Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Смоленской области от 17.01.2025 № 01-04-015 «Об организации охраны лесов от пожаров в 2025 году» утвержден План основных мероприятий по организации подготовки к пожароопасному сезону и предупреждению лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на землях лесного фонда Смоленской области на 2025 год.

В целях повышения эффективности профилактики возникновения и распространения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на землях лесного фонда Смоленской области, реализации областной государственной программы «Лесное хозяйство и животный мир Смоленской области» утверждено государственное задание на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов по обеспечению мер пожарной безопасности и тушению лесных пожаров (приказ Министерства от 26.12.2024 № 01-04-0442) и доведено до исполнителя работ – ОГБУ «Лесопожарная служба Смоленской области».

**ВЫСТУПИЛ:** заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области Бонадысев Олег Федорович

#### **РЕШИЛИ:**

1.1. Принять к сведению информацию о мероприятиях по подготовке к прохождению ОЗП 2024/25 года предприятиями Смоленской области.

1.2. Рекомендовать предприятиям топливно-энергетического комплекса на территории Смоленской области обеспечить:

1.2.1. выполнение мероприятий по безопасному прохождению ОЗП 2024-2025 годов;

1.2.2. взаимодействие с ЕДДС районов при возникновении чрезвычайных ситуаций, подтоплений, приведших к повреждению оборудования и отключения потребителей;

1.2.3. выполнение мероприятий по безопасному прохождению паводкового и пожароопасного периодов в полном объеме в соответствии с разработанными приказами;

1.2.4. готовность функционирования в круглосуточном режиме горячих линий и официальных сайтов предприятий тепло- и электроэнергетики для информирования потребителей о возникновении нарушений электроснабжения.

Срок исполнения: постоянно

1.3. Министерству жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики разослать повторно письма предприятиям топливно-энергетического комплекса с рекомендацией к размещению информации о мобильном приложении «МЧС России» на сайтах предприятий (организаций), а так же его активного использования сотрудниками. Данное приложение используется в целях повышения эффективности оповещения населения и доведения до населения экстренной информации с помощью push-сообщений о фактических и прогнозируемых опасных природных явлениях и техногенных процессах, загрязнении окружающей среды, заболеваниях, которые могут угрожать жизни или здоровью граждан, а так же обучения населения правилам поведения и способам защиты в чрезвычайных ситуациях и пожарной безопасности.

Срок исполнения: 07.03.2025

2. Об обеспечении безопасного газоснабжения и выполнение работ по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Результаты выполнения работ и заключения договоров по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

**СЛУШАЛИ:** заместителя главного инженера - начальника ПТО АО «Газпром газораспределение Смоленск» Макурина Сергея Анатольевича.

#### Информация АО «Газпром газораспределение Смоленск»

1. О выполнении технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах (ВКГО в МКД) и внутридомового газового оборудования в частных домовладениях (ВДГО в ЧД) - по договорам, заключенным с собственниками жилых помещений.

1.1 Информация о заключении договоров и выполнении планов ТО ВДГО /ВКГО в 2024 году

| Наименование                                                                      | Значение | %      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Всего абонентов на 01.01.2024, из них:                                            | 398 836  | -      |
| Заключили договоры с ГРО                                                          | 322 715  | 80,9%  |
| Обслуживаются сторонними организациями (ЧД, договоры до окончания срока действия) | 2 187    | 0,5%   |
| Отсутствуют договоры в соответствии с 71ФЗ                                        | 73 934   | 18,6%  |
| План ТО ВКГО на 2024 год                                                          | 322 715  | 100%   |
| Выполнено ТО ВКГО                                                                 | 259 818  | 80,5%  |
| Выполнено с учетом актов недопуска                                                | 271 403  | 84,10% |

Невыполнение плана ТО ВКГО связано с непредоставлением допуска собственниками к газовому оборудованию.

## 1.2 Уведомительная работа о необходимости проведения ТО ВКГО.

1. Уведомления о недопуске к газовому оборудованию в момент выполнения работ по графику вкладываются в почтовые ящики абонентов.

2. Произведена рассылка уведомлений различными способами 98 249 абонентам (часть абонентов уведомлялись несколькими способами), в том числе:

- почтовое уведомление № 1 – 36 910 шт., почтовое уведомление № 2 – 26 981 шт.
- автообзвон – 39 395 шт.
- направлено СМС – 25 224 шт.
- рассылка по электронной почте – 25 552 шт.

В результате проведения уведомительной работы проведено ТО ВДГО/ВКГО 31 728 абонентам (32 %)

Информация о результатах выполнения работ по ТО ВДГО/ВКГО ежемесячно направляется в:

- Главное управление «Государственная жилищная инспекция по Смоленской области» (пакет документов после процедуры уведомления в соответствии с п. 48-53 Правил пользования газом направлен по 11 727 абонентам)

- Управление министерства внутренних дел по Смоленской области  
- Управляющие организации и администрации муниципальных образований, обслуживающие многоквартирные дома

- поставщику газа – ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск»

## 1.3 Информация о нарушениях, выявленных при ТО ВДГО/ВКГО (2021-2024 гг)

| Наименование                               | 2021г  | 2022г  | 2023г  | 2024г  |
|--------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Выявлено нарушений                         | 65 409 | 60 001 | 58 845 | 74 850 |
| Отключено за нарушение правил эксплуатации | 1 949  | 1 722  | 2 020  | 1 203  |

| Основные нарушения                                                                           | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Превышение сроков эксплуатации газового оборудования, непригодность к эксплуатации           | 82,7% | 91,2% | 94,6% | 75,3% |
| Связанные с монтажом газового оборудования, самовольная установка, переустройство или замена | 0,6%  | 0,8%  | 0,9%  | 0,4%  |
| Связанные с эксплуатацией вентиляционных и дымовых каналов, отсутствие тяги                  | 0,4%  | 0,9%  | 1,0%  | 0,3%  |

2. О выполнении технического обслуживания внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах (ВДГО в МКД) – по договорам, заключенным с жилищно-эксплуатационными организациями (управляющими компаниями) или собственниками при непосредственном способе управления МКД.

Информация о заключении договоров и выполнении планов ТО ВДГО в МКД в 2024 году

| Наименование                                                        | Значение | %     |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Всего МКД на 01.01.2024 (в которых размещено ВДГО), из них:         | 6 406    | -     |
| Заключили договоры с ГРО                                            | 5 287    | 82,5% |
| Отсутствуют договоры (МКД с НСУ или не выбравшие способ управления) | 1 119    | 17,5% |
| План ТО ВКГО на 2024 год                                            | 5 287    | 100%  |
| Выполнено ТО ВКГО                                                   | 5 287    | 100%  |

3. Информационная работа, проводимая Обществом в рамках пропаганды безопасного использования газа в быту.

В 2024 году на квитанциях за ТО ВДГО/ВКГО ежемесячно размещалась информация по правилам безопасного пользования газом, было размещено более 30 постов в социальных сетях и 55 публикации в областных СМИ, транслировано 2 сюжета на телеканале «Регион 67» в программе «Рубрика PRO безопасность», информация по безопасному использованию газа в быту размещена в центрах обслуживания клиентов и газовых службах Общества. В рамках информационной кампании издано и вручено абонентам порядка 10 тыс. буклетов и памяток, которые также размещались на информационных досках жилищно-эксплуатационных организаций и администраций.

На фасаде здания Общества по адресу: г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.8а размещен медиаэкран на котором в круглосуточном режиме 24/7 транслируются ролики по безопасному использованию газа в быту и прочая информация, связанная с газоснабжением и эксплуатацией газового оборудования.

Продолжается обучение подрастающего поколения: проведены масштабные акции в летнем детском оздоровительном лагере «Смена» с участием более 2000 детей. Разработана авторская игра о правилах безопасности и техническом обслуживании для подростков и родителей «Газовая проверка – бродилка» для использования на уроках по безопасности.

#### 4. Планы ТО ВДГО/ВКГО на 2025 год

4.1. План технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах (ВКГО в МКД) и внутридомового газового оборудования в частных домовладениях (ВДГО в ЧД) - договоры, заключенные с собственниками жилых помещений.

| Наименование                                                                      | Значение | %     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Всего абонентов на 01.01.2025, из них:                                            | 403 712  | -     |
| Заключены договоры с ГРО                                                          | 342 858  | 83,0% |
| Обслуживаются сторонними организациями (ЧД, договоры до окончания срока действия) | 740      | 0,2%  |
| Отсутствуют договоры в соответствии с 71ФЗ                                        | 60 114   | 14,9% |
| План ТО ВКГО на 2025 год                                                          | 335 176* | 83,0% |

\* из плана исключены отключенные абоненты

4.2. План технического обслуживания внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах (ВДГО в МКД) - договоры, заключенные с жилищно-эксплуатационными организациями (управляющими компаниями) или собственниками при непосредственном способе управления МКД

| Наименование                                                        | Значение | %                   |
|---------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| Всего МКД на 01.01.2025 (в которых размещено ВДГО), из них:         | 6 406    | -                   |
| Заключили договоры с ГРО                                            | 5 310    | 82,9%               |
| Отсутствуют договоры (МКД с НСУ или не выбравшие способ управления) | 1 096    | 17,1%               |
| План ТО ВДГО на 2025 год                                            | 5 310    | 100%<br>заключенных |

**ВЫСТУПИЛ:** заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области Бонадысев Олег Федорович

#### РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию об обеспечении безопасного газоснабжения и выполнение работ по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного

2.2. Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Смоленск» совместно с Главным управлением «Государственная жилищная инспекция» Смоленской области проводить дальнейшую работу по заключению договоров ТО ВДГО с управляющими организациями и договоров ТО ВКГО с собственниками помещений.

3. Об организации работ по выявлению и учету бесхозных объектов электросетевого хозяйства, функционирующих на территории Смоленской области.

**СЛУШАЛИ:** И.о. директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» Колдунова Александра Анатольевича.

Информация филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»  
(далее – филиал Смоленскэнерго).

В 2024 году выявлено 140 объектов бесхозного электросетевого имущества, из них 9 недвижимых объектов и 131 объект движимого имущества.

Признано право на основании решения суда и приняты на баланс 55 объектов (7 недвижимого имущества и 48 движимого)

Для признания права на 85 объектов (83 объекта движимого имущества и 2 недвижимого) направлены иски в суд.

Работа по выявлению и вступлению во владение на бесхозные объекты электросетевого имущества проводится на постоянной основе.

**ВЫСТУПИЛ:** заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области Бонадысев Олег Федорович

**РЕШИЛИ:**

3.1. Принять к сведению информацию об организации работ по выявлению и учету бесхозных объектов электросетевого хозяйства, функционирующих на территории Смоленской области

3.2. . Филиалу ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» вести дальнейшую работу по выявлению и учету бесхозных объектов электросетевого хозяйства на территории Смоленской области.

4. О задолженности за потреблённые энергоресурсы.

**СЛУШАЛИ:** руководителя управления работы с потребителями филиала «АтомЭнергоСбыт» Смоленск Михайлову Елену Леонидовну

Информация филиала «АтомЭнергоСбыт» Смоленск.

Полезный отпуск электрической энергии:

- за январь 2025 года – 321,3 млн кВтч на сумму 2 326,2 млн руб., в т.ч. население – 92,7 млн кВтч на сумму 421,7 млн руб.

- за февраль 2025 года (прогноз) – 308,4 млн кВтч на сумму 2 338,3 млн руб., в т.ч. население – 92,3 млн кВтч на сумму 419,1 млн руб.

Задолженность по оплате потребленной электрической энергии на 01.03.2025 (прогноз) составила 2 285,8 млн руб., это 97,8 % от месячного начисления за электрическую энергию. С начала года дебиторская задолженность увеличилась на 182,4 млн руб., просроченная задолженность увеличилась на 47,1 млн руб.

По ряду категорий наблюдается прирост просроченной задолженности (прогноз):

«исполнители коммунальных услуг» - 8,1 млн руб., «федеральный бюджет» - 3,1 млн руб., «областной бюджет» - 4,3 млн руб., «местный бюджет» - 10,4 млн руб., «прочие потребители» - 8,3 млн руб.

За оказанные услуги по передаче электрической энергии филиалу ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго», ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети Московский регион» за январь 2025 года филиал «АтомЭнергоСбыт» Смоленск оплатил 947,9 млн руб.

Перед электросетевыми компаниями в неоспариваемой части задолженность отсутствует.

| Группа потребителей                 | млн руб.       |                |                          |                                   |
|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|
|                                     | ДЗ на 01.01.25 | ДЗ на 01.02.25 | ДЗ на 01.03.25 (прогноз) | Динамика ДЗ за 2 месяца (прогноз) |
| Всего, в том числе:                 | 2 103,4        | 2 313,2        | 2 285,8                  | 182,4                             |
| 1. Жилищно-коммунальное хозяйство   | 616,0          | 630,6          | 632,5                    | 16,5                              |
| 1.1.Теплоснабжающие предприятия     | 150,6          | 151,7          | 152,0                    | 1,4                               |
| 1.2.Водоканальные предприятия       | 348,0          | 358,2          | 359,4                    | 11,4                              |
| 1.3.Многофункциональные предприятия | 117,4          | 120,7          | 121,1                    | 3,7                               |
| 2. Население, в т.ч.:               | 805,5          | 857,4          | 892,5                    | 87,0                              |
| 2.1.Исполнители коммунальных услуг  | 361,1          | 366,7          | 376,1                    | 15,0                              |
| 2.2. Население на прямых расчетах   | 437,3          | 481,7          | 507,7                    | 70,4                              |
| 3. Промышленность, в т.ч.:          | 175,3          | 184,5          | 221,7                    | 46,4                              |
| 4. Федеральный бюджет               | 20,2           | 51,9           | 44,7                     | 24,5                              |
| 5. Областной бюджет, в т.ч.:        | 25,7           | 67,6           | 44,1                     | 18,4                              |
| 5.1. Учреждения здравоохранения     | 15,3           | 27,7           | 18,1                     | 2,8                               |
| 5.2. Прочие                         | 10,4           | 39,9           | 26,0                     | 15,6                              |
| 6. Местный бюджет                   | 49,7           | 125,5          | 66,7                     | 17,0                              |
| 7. Прочие отрасли                   | 286,0          | 309,2          | 322,2                    | 36,2                              |
| 8. Потери                           | 125,0          | 86,5           | 61,4                     | -63,6                             |

В целях недопущения роста дебиторской задолженности Филиал инициирует ограничение режима потребления должникам:

Направлено за январь 2025 г. уведомлений:

- бытовые потребители – 19 763 шт. на сумму 72,9 млн руб.
- юридические лица – 337 шт. на сумму 71,3 млн руб.

Введено ограничений:

- бытовые потребители – 454 шт. на сумму 2 млн руб.
- юридические лица – 23 шт. на сумму 43,7 млн руб.

Направлено за февраль 2025 г. уведомлений:

- бытовые потребители – 17 725 шт. на сумму 73 млн руб.
- юридические лица – 381 шт. на сумму 39,2 млн руб.

Введено ограничений:

- бытовые потребители – 351 шт. на сумму 1,9 млн руб.
- юридические лица – 10 шт. на сумму 1,8 млн руб.

**ВЫСТУПИЛ:** заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области Бонадысев Олег Федорович.

**РЕШИЛИ:**

4.1. Принять к сведению информацию о задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

4.2. Рекомендовать подведомственным учреждениям исполнительных органов Смоленской области использовать личный кабинет юридических лиц, на сайте филиала «АтомЭнергоСбыт» Смоленск для заключения (перезаключения) и исполнения договоров поставки энергоснабжения (контрактов)

4.3. Организациям коммунального комплекса на территории Смоленской области принимать меры принудительного взыскания платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги через судебные органы, а также повысить уровень межведомственного взаимодействия с целью погашения задолженности за топливно-энергетические ресурсы.

Срок исполнения: постоянно

Заместитель министра жилищно-коммунального  
хозяйства, энергетики и тарифной политики  
Смоленской области, секретарь штаба  
по обеспечению безопасности  
электроснабжения в Смоленской области



**О.Ф. Бонадысев**