

УТВЕРЖДАЮ

Министр жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области, заместитель руководителя штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Смоленской области

«_____» _____ Н.И. Борисов
2026 год

ПРОТОКОЛ

заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
в Смоленской области

Дата проведения: 16 июля 2026 года

Время проведения: 14³⁰

Присутствовали: 21 человек

1. О предварительных мероприятиях по подготовке к ОЗП 2026/27 года предприятиями Смоленской области. О результатах проведения ремонтной кампании предприятиями тепло- и электроэнергетики в первой половине 2026 года. Об организации на период с 18 по 20 сентября 2026 года дежурство ответственных представителей предприятиями тепло- и электроэнергетики. О готовности горячих линий по оповещению населения о нарушениях электроснабжения потребителей.

СЛУШАЛИ:

- 1) директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» Дудина Романа Ивановича;
- 2) управляющего директора филиала АО «РИР Энерго» - «Смоленская генерация» Гаврилова Дениса Валерьевича;
- 3) начальника Смоленской группы подстанций филиала ПАО «Россети» «Новгородское ПМЭС» Гурко Юрия Михайловича;
- 4) заместителя технического директора - начальника ПТО ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» Столярова Максима Сергеевича;
- 5) технического директора ООО «Дорогобужская ТЭЦ» Грачева Владимира Петровича;
- 6) генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» - управляющего организации АО «Газпром газораспределение Смоленск» Стоянова Сергея Валерьевича;
- 7) начальника РЭС «Смоленский» филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» Житушкина Алексея Александровича;
- 8) заместителя главного диспетчера по режимам филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Смоленской, Брянской, Калужской и Тверской областей» Крутенёва Андрея Владимировича.

Информация филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»
(далее – филиал Смоленскэнерго).

Подготовка к работе в отопительном сезоне (далее - ОС) 2026/27 года филиалом ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» проводится с выполнением всех намеченных мероприятий по повышению надежности работы электросетевого комплекса.

Издан приказ ПАО «Россети Центр» от 30.06.2026 № 181-ЦА «Об итогах работы в отопительном сезоне 2025/26 года и подготовке ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» к работе в отопительном сезоне 2026/27 года».

Разработан и утвержден перечень обязательных мероприятий по подготовке электросетевых объектов филиалов Смоленскэнерго к работе в ОС 2026/27 года.

С 01.07.2026 по 25.08.2026 в филиале Смоленскэнерго организовано проведение первого этапа проверок готовности, с выборочным посещением электросетевых объектов и выявлением рисков, препятствующих успешной подготовке к работе ОС 2026/27 года с оформлением актов проверок, с определением корректирующих мероприятий, сроков исполнения и назначением за исполнение ответственных лиц.

Фактическое выполнение программы ТОиР по состоянию на 13.07.2026.

Общие затраты на ремонт и техническое обслуживание электросетевых объектов филиала Смоленскэнерго по состоянию на 13.07.2026 составили 426,2 млн руб. (57% от годового плана).

Выполнение физических объёмов:

- расчистка трасс ВЛ – 1 139,85 га (35% от годового плана)
- вырубка деревьев – 470 шт. (48% от годового плана)
- опиловка крон деревьев – 2 768 шт. (54% от годового плана)
- замена провода 0,4-110 кВ – 29,09 км (в т.ч. замена провода 0,4-10 кВ на СИП – 8,6 км) (111% от годового плана)
- замена опор – 90 шт. (71% от годового плана)
- замена изоляторов – 1 489 шт. (58% от годового плана)
- ремонт трансформаторов (КР, СР, ТР) – 198 шт. (66% от годового плана)
- ремонт выключателей (КР, СР, ТР) – 47 шт. (34% от годового плана)
- ремонт ЛЭП 0,4-110 кВ – 69,41 км (47% от годового плана)
- ремонт ТП – 207 шт. (65% от годового плана)

Все работы по программе ТОиР осуществляются согласно календарному графику, отставания и риски невыполнения отсутствуют.

Особое внимание филиал Смоленскэнерго уделяет выполнению программы расчистки и расширения просек ВЛ 6-110 кВ.

Общая залесенность просек ВЛ, подлежащая расчистке, составляет 19 200,4 га.

Средняя периодичность расчистки, с учетом данных о способах (видах) расчистки, скорости роста древесно-кустарниковой растительности по каждому району области – составляет 6 лет.

Исходя из методики расчета и средней периодичности – объем средней ежегодной расчистки должен составлять не менее – 3 223,2 га.

Фактические годовые объемы расчистки просек филиалом стабильно превышают средний плановый показатель.

В 2026 году запланированный к выполнению объем составляет 3 286,31 га. По состоянию на 13.07.2026 выполнена расчистка просек:

Всего ВЛ 6-110 кВ – 1 139,85 га (35% от годового объема), в т.ч.:

- ВЛ 35-110 кВ – 592,40 га (39% от годового объема);
- ВЛ 6-10 кВ – 547,45 га (29% от годового объема).

Все работы по программе расчистки ВЛ 2026 года будут безусловно выполнены в установленные сроки.

В соответствии с п. 27 Главы III Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго от 15 апреля 2014 г. № 186, «Телефонный номер горячей линии по вопросам электроснабжения является единым и бесплатным для потребителей на территории эксплуатационной ответственности сетевой организации. Не допускается использование в качестве телефонного номера горячей линии по вопросам электроснабжения телефонных номеров оперативного персонала сетевой организации». Данная система обеспечивает Диспетчеру возможность оперативного управления оборудованием и бригадами. Обмен информацией между Диспетчером и оператором Контакт-центра происходит в онлайн режиме. При поступлении обращения от потребителя оператор Контакт-центра передает всю имеющуюся информацию о ходе восстановления энергоснабжения.

При возникновении проблем с энергоснабжением, дополнительными вопросами по услугам компании, для консультаций и приема обращений функционирует Единый контакт-центр с единым многоканальным телефонным номером 8-800-220-0-220 горячей линии энергетиков «Светлая линия 220». При обращении в Единый контакт-центр звонки перераспределяются между площадками в зависимости от региона регистрации номера телефона потребителя. Территориально специалисты и операторы Контакт- Центра находятся в г. Белгород и г. Иваново.

В контакт-центре круглосуточно работают операторы по приему звонков и обращений, чтобы каждый входящий звонок был обработан с минимальным ожиданием ответа абонента.

В период массовых отключений, для усиления персонала Контакт-Центра, дополнительно, в филиале Смоленскэнерго разворачивается Временный информационный центр (ВИЦ). В зависимости от нагрузки на контакт-центр, могут быть привлечены от 7 до 15 человек в смену для приема телефонных вызовов потребителей по вопросам прекращения электроснабжения.

В связи с одновременным обращением на горячую линию энергетиков большого количества заявителей, время ожидания ответа может увеличиваться. В целях сокращения времени ожидания, можно воспользоваться реализованными интерактивными сервисами компании для получения информации по отключениям электроэнергии:

- Чат-бот, расположенный на сайте компании (в левом нижнем углу на стартовой странице нажать на «Задать вопрос об отключении электроэнергии»);
- Сервис «Передача сообщений об отключениях электроэнергии» на сайте компании ПАО «Россети Центр» www.mrsk-1.ru в разделе «Информация об отключении - Сообщить об отключениях» <https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage/>;
- Мобильное приложение «Есть свет!» для пользователей мобильных устройств на платформе Android и iOS, с помощью которого пользователь получает возможность напрямую передать сообщение об отсутствии электроэнергии диспетчеру обслуживающей сетевой организации, получить обратную связь о проводимых отключениях, времени восстановления электроснабжения, а также оформить подписку на интересующие потребителя адреса и получать уведомления об аварийных и плановых отключениях.

Информация филиала АО «РИР Энерго» - «Смоленская генерация».

Для прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок 2026-2027 гг. по филиалу АО «РИР Энерго» - «Смоленская генерация» созданы необходимые запасы резервного топлива (мазута) согласно заданию на каждое первое число месяца.

В 2026 году произошел 21 инцидент, из них по ПП «Смоленская ТЭЦ-2» 18 инцидентов, по ПП «Тепловые сети» 3 инцидента.

За аналогичный период 2025 года произошло 9 инцидентов, из них по ПП «Смоленская ТЭЦ-2» 8 инцидентов, по ПП «Тепловые сети» 1 инцидент.

Снижение аварийности филиала АО «РИР Энерго» - «Смоленская генерация» будет достигаться за счет выполнения ремонтной и инвестиционной программы.

В 2026 году на ремонт и модернизацию теплосетевого и генерирующего оборудования филиалом АО «РИР Энерго» - «Смоленская генерация» запланировано финансирование свыше 1 078 млн рублей, из них:

- по инвестиционной программе 784 млн. рублей, в том числе в счёт субсидий 200 млн. рублей;

- по программе ремонтов 294 млн. рублей.

Программой ремонта Смоленской ТЭЦ-2 2026 года предусмотрен ремонт 5-ти паровых котлов паропроизводительностью 1340 т/ч, 3-х водогрейных котлов тепловой мощностью 300 Гкал/час, 3-х паровых турбин установленной мощностью 316 МВт.

На текущую дату на Смоленской ТЭЦ-2 закончен ремонт:

- текущий ремонт паровых котлов № 1,3 БКЗ 210-140 – 420 т/час, что составляет 31,4% к годовой программы.

- текущий ремонт водогрейного котла № 3 КВГМ-100 – 100 Гкал/час, что составляет 33,3% к годовой программы.

На текущую дату на Смоленской ТЭЦ-2 в ремонте находится:

- в текущем ремонте паровая турбина № 1 ПТ-60-130/13 – 60 МВт, что составляет 19,0% к годовой программы.

- в текущем ремонте паровой котел № 2 БКЗ 210-140 – 210 т/час, что составляет 15,7% к годовой программы.

- в текущем ремонте водогрейный котел № 2 КВГМ-100 – 100 Гкал/час, что составляет 33,3% годовой программы.

В рамках подготовки теплосетевого комплекса филиала АО «РИР Энерго» - «Смоленская генерация» на текущую дату выполнены следующие мероприятия.

Плановый объем замены магистральных трубопроводов в 2026 году составит 2 279 м, в том числе: по реконструкции – 1 521 м; по кап.ремонту – 500 м; хоз.способ – 258 м.

Всего плановый объем замены магистральных трубопроводов, м	Замена завершена		В замене находится		Замена не начата	
	метров	% от плана	метров	% от плана	метров	% от плана
2 279	747	33%	1034	45%	498	22 %

По состоянию на текущую дату к предстоящему отопительному сезону подготовлено уже 25 164 м магистральных тепловых сетей, что составляет 36% от общей протяжённости.

Всего плановый объем ремонтов, м	Ремонт завершен		В ремонте находится		Ремонт не начат	
	метров	% от плана	метров	% от плана	метров	% от плана
70 223	25 164	36%	23 780	34%	21 280	30%

На отремонтированных участках теплосетей так же была произведена замена запорной арматуры в количестве 52 штук, диаметром: Ду50мм – 23 шт.; Ду80мм – 7 шт.; Ду100мм – 6 шт.; Ду150мм – 14 шт.; Ду200мм – 1шт; Ду600мм – 1 шт.

По объектам реконструкции и капитального ремонта (ул. 25 Сентября, проезд Маршала Конева, ул. Фрунзе, ул. Беляева, ул. Попова) на текущую дату полностью завершены строительно-монтажные работы на участке 3.8к83 – 3.8к97 по ул. Попова. Участок включен в работу согласно графику.

Приступили к работам ещё на 4-х участках магистральных тепловых сетей:

- по ул. 25 Сентября - 3к1с - 3к4-01 и 3к4-01 - 3к1а-01;
- по ул. Фрунзе - 1к7 -1к11 (от УП-19 (+21 метр) до НО 23);
- по ул. Беляева - от 2к9 до 2к9УТ1 и от 2к9УТ2 до 2к10;
- по ул. М. Конева – 3к17 – 3к18.

Дебиторская задолженность потребителей за т/энергию по состоянию на 01.07.2026 составляет 1 647,65 млн. руб., в т. ч.

по крупным должникам: население 1 336,03 млн. руб.; АО «ГУ ЖКХ» ОП «Тверское» 27,88 млн. руб.; АО «Жилищник» 202,99 млн. руб.

Филиалом АО «РИР Энерго» - «Смоленская генерация» готовится приказ о дежурстве персонала в период с 18 по 20 сентября 2026 года.

Информация филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

На филиале «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (далее по тексту – Филиал) осуществляется мониторинг готовности к работе в отопительный сезон согласно приказу от 27.12.2017 № 1233 «Об утверждении методики проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон». Индекс готовности объекта (ИГО) филиала согласно «Мониторинга готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон» Минэнерго России, на конец июня 2026 года равен 99, что означает - «готов».

С целью успешного прохождения осенне-зимнего периода 2026-2027 гг. на Филиале разрабатывается «План мероприятий по подготовке филиала к работе в осенне-зимний период 2026-2027 гг.», формируется проект приказа «О подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2026-2027 гг. филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

Согласно приказа Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» на Филиале выпущен Приказ от 08.04.2026 № 182 «О подготовке филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» к прохождению отопительного периода 2026-2027 гг.». Разработан и принят к исполнению «План подготовки филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» к отопительному периоду 2026-2027 гг.», предусматривающий 59 мероприятий.

09.04.2026 на энергоблоке № 2 завершён плановый текущий ремонт с оценкой «хорошо»;

с 05.06.2026 проводится средний ремонт энергоблока № 1, плановая дата завершения 12.10.2026.

с 19.10.2026 по 30.11.2026 запланирован текущий ремонт энергоблока № 3.

Выполнен ремонт магистрального трубопровода теплосети с заменой участков труб.

Дополнительно производятся работы по ремонту арматуры, расходомерных шайб, внутристанционных участков трубопроводов теплосети, очистке бойлеров, устранение выявленных дефектов тепловой изоляции и металлоконструкций трубопроводов надземной прокладки.

Информация филиала ПАО «Россети»- Новгородского предприятия МЭС (далее - Новгородское ПМЭС).

В целях успешного прохождения Новгородским предприятием МЭС ОС 2026-2027 гг. идет разработка мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2026-2027 гг. которые в последствии будут утверждены приказом по предприятию.

На территории Смоленской области находятся 7 ПС напряжением 110-330 кВ и 1020 км ВЛ 110-330 кВ, которые планируется подготовить к ОС 2026-2027 гг.

Учитывая сложившуюся обстановку в приграничных регионах, работы по ремонту оборудования и ВЛ в Смоленской области не запланированы и выполняются в случае устранения последствий аварии или ухудшенного состояния оборудования.

На текущий момент выполнен ремонт 13 разъединителей и отремонтировано 4,909 км ВЛ. Проведена расчистка просек вдоль трасс высоковольтных линий в количестве 163,1 га.

В целях обеспечения надежной и безопасной работы электросетевого комплекса ПАО «Россети» в период единого дня голосования с 18 по 20 сентября 2026 года по Новгородскому предприятию МЭС будет выпущен Приказ о «Об обеспечении надежной работы электросетевых объектов Новгородского ПМЭС в период проведения единого дня голосования». Данным приказом будет предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- назначение ответственных дежурных по НППМЭС в период с 18 по 20 сентября 2026 года;

- усиление контроля за эксплуатацией оборудования;

- обеспечение готовности к проведению аварийно-восстановительных работ:

- а) проверка оснащения бригад инвентарем, экипировкой, средствами защиты, готовности оснастки, спецтехники, машин и механизмов к проведению работ, наличия и исправности средств связи;

- б) проверка работоспособности ДГУ, средств телемеханики, связи и устройств для определения мест повреждений на ВЛ, а также систем резервного и аварийного питания указанных устройств;

- в) проверка фактической готовности сил и средств подрядных организаций, привлекаемых к выполнению аварийно-восстановительных работ в рамках заключенных соглашений о взаимодействии, с актуализацией данных о силах и средствах с указанием адресов фактического базирования;

- выполнение организационных мероприятий по обеспечению ввода в работу до 12-00 (мск.) 18.09.2026 ранее выведенного в ремонт электросетевого оборудования;

- введение запрета на производство плановых работ и переключений (за исключением работ, связанных с предотвращением аварий и аварийно-восстановительных работ, выполнением диспетчерской команды АО «СО ЕЭС», соответствующих подразделений АО «СО ЕЭС» - объединенных диспетчерских управлений (ОДУ), региональных диспетчерских управлений (РДУ), реализацией ранее согласованных плановых диспетчерских заявок) в действующих электроустановках собственным и привлеченным персоналом, в том числе в цепях релейной защиты и противоаварийной автоматики.

Информация ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».

В эксплуатации ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» находится 163 котельных (78 - в собственности, 82-арендованных, 3-концессия), 85 тепловых пунктов, около 529 км тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении). Общество ведет деятельность в 23 муниципальных округах Смоленской области.

	Наименование муниципального округа	Кол-во котельных	Протяженность сетей, км (в 2-х трубном)	Кол-во ЦТП	Установленная мощность котельных, Гкал/ч	Подключенная нагрузка котельных, Гкал/ч
1	Краснинский	5	4,44	-	14,07	6,742

2	Смоленский	7	16,23	1	27,73	10,79
3	Руднянский	1	0,961	-	0,7	0,52
4	Вяземский	20	96,01	16	230,27	124,889
5	Гагаринский	9	59,1	18	101,225	54,295
6	Сычевский	3	9,98	-	9,72	5,22
7	Новодугинский	1	2,57	-	1,89	1,34
8	Сафоновский	16	62,86	12	193,14	88,35
9	Ельнинский	5	7,75	-	14,15	5,27
10	Холм-Жирковский	4	9,98	-	11,53	6,23
11	Дорогобужский	12	46,842	6	69,49	64,726
12	Духовщинский	3	2,52	-	10,69	3,2
13	Рославльский	31	72,59	13	479,527	84,92
14	Починковский	13	20,324	-	43,48	18,97
15	Ершицкий	3	2,56	-	6,53	1,52
16	Шумяцкий	13	10,2	-	14,795	5,507
17	Монастырщинский	3	1,14	-	0,69	0,3
18	Хиславичский	2	2,69	-	3,49	0,68
19	Ярцевский	13	76,85	18	473,17	96,03
	Итого	163	528,888	85	1 706,287	579,449

На техническом обслуживании котельных ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго» -35 шт. Итого котельных эксплуатируемых и находящихся на техническом обслуживании – 198 шт.

При подготовке теплоэнергетического имущества к работе в отопительном сезоне 2026-2027 г. Обществом запланированы следующие основные мероприятия:

- замена ветхих тепловых сетей –5,9 км;
- замена арматуры – 1206 шт.;
- замена насосного оборудования - 33 шт.;
- ремонт тепловой изоляции – 8,3 км;
- замена трубной части котла – 9 шт.

Произведена замена тепловых сетей протяженностью 3 км, оставшиеся часть работ на стадии выполнения, все необходимые материалы для завершения работ на складах филиалов СРТЭ. Произведена ревизия и ремонт запорной арматуры в количестве 4694 единиц, произведена замена арматуры в количестве 209 единиц. Работы по замене арматуры продолжаются. Произвели замену тепловой изоляции 1085 м, около 13 % выполнения от плана, объясняется тем, что данные виды работ можно производить и после вывода котельных из ремонта.

О ходе подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г.г. по ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»					
по состоянию на 14 июля 2026 г.					
Тепловые сети		план	факт	Ед. измерения	% выполнения
1.	Готовность тепловых сетей	490	363	км	74 %
	в т. ч. опрессовано тепловых сетей	490	379	км	77 %
2.	Замена трубопроводов тепловых сетей	8	3	км	37 %

3.	Замена изоляция трубопроводов	8345	1085	п.м.	13 %
Котлы		план	факт		
4.	Замена трубной части котлов	9	1	шт	11 %
5.	Ремонт трубной части и обмуровки котлов	234	129	шт	55 %
6.	Промыто котлов от накипи и шлама	27	13	шт	48 %
Арматура		план	факт		
7.	Ревизия и ремонт запорной арматуры	8958	4694	шт	52 %
8.	Замена запорной арматуры	1206	209	шт	17 %
Насосные агрегаты		план	факт		
9.	Ревизия и ремонт насосных агрегатов	1102	558	шт	51 %
10.	Замена насосов	33	1	шт	3 %
Водоподогреватели		план	факт		
11.	Промыто секций водяных водоподогревателей	274	152	шт	55 %
12.	Замена секций водяных водоподогревателей	456	5	шт	1 %
Подготовлено к осенне-зимнему периоду		план	факт		
13.	Подготовлено котельных	163	37	шт	23 %
14.	Подготовлено центральных тепловых пунктов	88	45	шт	51 %
Запасы топлива		план	факт		
15.	Наличие угля (45 дневный запас)	384	299	тонн	78 %

Фактическая численность основной деятельности с нерегулируемым тарифом за январь - июнь 2026 г. 1611 чел. Дефицит кадров 26,4%.

Задолженность потребителей за отпущенную тепловую энергию перед Обществом по состоянию на 14.07.2026 составила 1 169 872,4 тыс. руб., в т.ч.:

- физических лиц по предъявленным платежным документам – 1 055 120,6 тыс. руб. (90,2%);

- организаций, осуществляющих деятельность в жилищно-коммунальной сфере (управляющие организации) – 11 779,5 тыс. руб. (1 %);

- бюджет всех уровней – 19 962,3 тыс. руб. (0,9 %);

- коммерческих организаций – 23 075,1 тыс. руб. (2 %);

- по субсидиям из областного бюджета теплоснабжающим организациям в целях компенсации выпадающих доходов – 59 934,8 тыс. руб. (5,1 %).

Уровень собираемости платежей с населения за жилищно-коммунальные услуги: за 12 месяцев 2025 г. 95,4 %; за 6 месяца 2026 г. 94,2 %

Информация ООО «Дорогобужская ТЭЦ» (далее – Дорогобужская ТЭЦ).

В результате вывода в 2025 году большей части генерирующего оборудования из эксплуатации (ТГ-1, ТГ-4, КА-1, КА-2, КА-6) и перевода в длительный резерв ГТУ-1, ГТУ-2 ремонты генерирующего оборудования не планировались.

В первой половине 2026 года отремонтировано:

- капитальный ремонт воздушного выключателя СВ-220;

- капитальный ремонт масляного выключателя 35 кВл Дорогобж-2 правая;

- капитальный ремонт воздушного выключателя ВЛ-137;
- капитальный ремонт воздушного выключателя трансформатора Т-2;
- текущие ремонты трансформаторов Т-1, Т-2, Т-4;

Актуализированный план мероприятий по повышению уровня эксплуатации и обеспечению безаварийной работы Дорогобужской ТЭЦ согласован с АО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ 06.06.2025.

№ п/п	Наименование	Срок исполнения
1	Произвести замену ВЧ постов АВЗК-80 на ПВЗУ на присоединениях ВЛ-220кВ Дор.ТЭЦ-Талашкино и ВЛ-110кВ Дор.ТЭЦ-Издешково (ВЛ-107), выработавших свой срок эксплуатации:	
1.1	Разработка и согласование с РДУ проекта	июль 2028 г
1.2	Реализация проекта	июль 2029 г
2	Произвести замену трансформаторов тока, ШОН, устройств РЗА на ВЛ-110кВ Дор.ТЭЦ-Азотная с отпайкой на ПС Кислотная (ВЛ-117), ВЛ-110кВ Дор.-ТЭЦ-Кислотная (ВЛ-137):	
2.1	Разработка проекта	октябрь 2025 г.
2.2	Реализация проекта	декабрь 2026 г.

П.2.1 выполнен, проект разработан. В настоящее время организована закупка материалов для реализации проекта. В связи с отступлением от сроков исполнения Разработки проекта, его реализация перенесена на 2 кв. 2027 года.

Информация филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» (далее – Смоленская АЭС).

В целях предупреждения отказов оборудования в осенне-зимний период 2026 – 2027 годов на Смоленской АЭС утверждён План мероприятий по подготовке Смоленской АЭС к работе в осенне-зимний период 2026 – 2027 годов (приказ Смоленской АЭС от 17.03.2026 № 9/Ф08/465-Пх).

Всего запланированы к исполнению 119 мероприятий, из них на 10.07.2026:

- выполнены – 16 мероприятий;
- в работе (срок не истек) – 103 мероприятия.

Выполнение мероприятий осуществляется в установленные в них сроки.

Индекс готовности Смоленской АЭС к работе в осенне-зимний период по состоянию на 28.06.2026 равен 100.

Проведение проверок готовности Смоленской АЭС к работе в осенне-зимний период 2026 – 2027 годов комиссией муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, комиссией эксплуатирующей организации/ комиссией, образованной на АЭС осуществляется в порядке и сроки, установленные ПО 1.1.3.18.1450-2025 «Проверка готовности атомных станций к работе в осенне-зимний период. Положение» (приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 11.06.2025 № 9/01/765-П «О введении в действие ПО 1.1.3.18.1450-2025 «Проверка готовности атомных станций к работе в осенне-зимний период. Положение»).

В период с 20.01.2026 по 28.01.2026 выполнен останов для испытаний СВБ энергоблока № 3 продолжительностью 8,8 сут. при целевом показателе 10,0 сут. (сокращение на 1,2 сут.).

В период с 12.02.2026 по 19.04.2026 выполнен плановый капитальный ремонт с управлением ресурсными характеристиками (УРХ) энергоблока № 2 продолжительностью 65,9 сут. при целевом показателе 76,0 сут. (сокращение на 10,1 сут.).

Ремонт ТГ- 4 составил 77,1 сут. (ЦУ – 76 сут.), перепростой в ремонте – 1,1 сут., недовыработка – 27,1 млн кВт.ч.

1 блок САЭС в настоящий момент времени выведен в плановый капитальный ремонт с УРХ продолжительностью 76 суток с 09.05.2026 по 23.07.2026. Ремонтные работы производятся в соответствии с утверждённым графиком работ.

Информация АО «Газпром газораспределения Смоленск» (далее – Общество).

С целью обеспечения безаварийной и бесперебойной работы объектов газопотребления Обществом разработан и утвержден План организационно-технических мероприятий по подготовке АО «Газпром газораспределение Смоленск» к работе в осенне-зимний период 2026-2027 гг. (далее – План).

К выполнению мероприятий Общество приступило 01.04.2026.

Согласно Плану предусматривается выполнение следующих мероприятий (в том числе выполнено по состоянию на 01.07.2026):

- Техническое диагностирование газопроводов в количестве 282,71 км 1 696 объектов), пунктов редуцирования газа (ПРГ) в количестве 203 шт.

В настоящее время заключен договор, и подрядная организация приступила к выполнению работ:

- Приборное обследование подземных газопроводов с целью проверки на герметичность 1 685,2 км (4 844 объекта), обследовано – 906,38 км (53,8%);

- Приборное обследование подземных стальных газопроводов на сплошность изоляции в количестве 1 016,31 км (2 687 объектов), обследовано – 665,36 км (65,5%). В результате чего обнаружено повреждений изоляции в количестве 54 шт.;

- Окраска газопроводов – 4,6 км, выполнено – 2,96 км (64,3 %).

- Техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов в количестве 15 033 ед.

Выполнено – 9 078 ед. (60,4%).

- Текущий ремонт технологического оборудования 107 стационарных (ГРП, ГРПБ, ГРУ) и 1 539 шкафных (ШРП) газорегуляторных пунктов, выполнено – 43 стационарных (40,2%) и 711 шкафных (46,2%) газорегуляторных пунктов;

- Текущий ремонт электрозащитных установок газопроводов в количестве 465 ед., выполнено – 370 шт. (79,6%).

В целях обновления и модернизации оборудования газораспределительных сетей в 2026 году Обществом предусмотрено:

- замена 13 пунктов редуцирования газа (ПРГ) и капитальный ремонт 3 ПРГ;
- замена 26 задвижек на краны в бесколодезном исполнении;
- замена 15 единиц станций электрохимической защиты и анодных заземлителей в количестве 6 единиц;
- устройство 2 систем телеметрии на ПРГ.

Информация РЭС «Смоленский» филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго».

Объем электросетевого хозяйства РЭС в Смоленской области:

- кабельные линии 0,4(10) кВ – 432,66 км;
- воздушные линии 0,4(10) кВ – 109,64 км;
- трансформаторные подстанции 0,4/6(10) кВ - 152 ед.

Техническое состояние объектов ЭСХ удовлетворительное.

Электрические сети РЭС «Смоленский», расположенные на территории Смоленской области, в весенне-летний период 2026 года в целом функционировали без серьезных нарушений и аварий. За 2025 год произошло 27 технологических нарушений, из них 15 - в сетях АО «Оборонэнерго».

В филиале «Волго-Вятском» АО «Оборонэнерго» ведется работа в соответствии с приказом № 77 от 09.04.2026 г. г. Москва «О подготовке объектов электросетевого хозяйства АО «Оборонэнерго» к работе в отопительный период 2026-2027 годов».

В рамках инвестиционной программы на 2026 год выполняются строительно-монтажные работы по программе реконструкция объекта кабельной линии 6 кВ ф. 613 от ПС «Гнёздово» до ТП-707, выполнены проектно- изыскательские работы по реконструкции объекта кабельная линия 6 кВ ф. 613 от ПС «Гнёздово» до ТП-707.

Выполняется капитальный ремонт ВЛ-10 кВ от РП-10 в г. Дорогобуж с заменой опор и провода, расчисткой трассы ВЛ (3,5 га), заключены договоры на закупку материалов для пополнения АСЗ и ремонт строительной части трансформаторных подстанций. В 2026 году РЭС «Смоленский» на территории Смоленской области планируется расчистка просеки на ВЛ-10 кВ в объеме 2,3 га хозяйственным способом.

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в период с 18 по 20 сентября 2026 года будет утвержден график ответственных дежурных из числа руководящего состава РЭС с выполнением мероприятий режима повышенной готовности.

Постоянно действует единый телефон "Горячей линии" АО "Оборонэнерго" (8 (800) 222-32-20).

Информация Смоленской дистанции электроснабжения структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД».

Ремонтная программа 2026/27 годов выполняется в соответствии с утвержденным годовым план-графиком. Проводятся ремонты электрооборудования 55/27,5/10/6/0,4 кВ, техническое освидетельствование электросетевых объектов. Проводится расчистка и расширение охранных зон воздушных линий электропередач 6-10 кВ до ширины охранных зон площадью 120 га. Мероприятия по обеспечению устойчивой работы в грозовой период 2026 года выполнены в полном объеме.

Вышеуказанные мероприятия позволяют поддерживать электрические сети в безаварийном и качественном рабочем состоянии, обеспечивать надежное электроснабжение потребителей в период сезонных пиковых нагрузок, а также соблюдать установленные регулятором параметры надежности и качества оказываемых услуг.

Уровень физического износа основного электросетевого оборудования 55/27,5/6/10/0,4кВ и средств релейной защиты соответствует критерию «удовлетворительное». Индекс технического состояния удовлетворительный.

В состоянии готовности к устранению аварийных ситуаций и проведению восстановительных работ находятся все службы ОАО «РЖД».

Выполняются противоаварийные мероприятия, направленные на предотвращение массового нарушения электроснабжения потребителей:

- проводятся тренировки с персоналом по работе в аварийных ситуациях;
- контролируется работа основного оборудования, проводятся проверки работы защит;
- регулярно выверяется схема нормального и аварийного электроснабжения потребителей.

Для проведения работ по локализации и ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций ОАО «РЖД» располагает необходимыми инструментами,

механизмами, транспортом, источниками бесперебойного питания и аварийным восполняемым запасом материалов. Объем аварийного запаса утвержден приказом в соответствии с действующими нормативами. Аварийный резерв укомплектован материальными ресурсами на 98 %. Кроме того имеются в наличии складские запасы оборудования, материалов и запасных частей.

Ремонтные бригады оснащены всеми необходимыми средствами малой механизации для выполнения аварийно-восстановительных работ.

Диспетчерский пункт оснащен диспетчерским щитом с мнемонической схемой всех объектов, находящихся в оперативном управлении диспетчера, средствами связи.

Телефон горячей линии для информирования населения о возникновении нарушений электроснабжения предоставлен на сайте ОАО «РЖД». В средствах массовой информации опубликована информация с указанием телефонов диспетчера, телефона горячей линии и размещена информация для бытовых потребителей о необходимом порядке действий при произошедших отключениях электроэнергии.

В целях бесперебойного электроснабжения избирательных участков в период с 18 по 20 сентября 2026 года разработан график круглосуточного дежурства ответственных руководителей и аварийно-восстановительных бригад. В настоящее время проводятся работы по проверке надежности и качества электроснабжения данных объектов.

Информация ООО «Горэлектро».

По подготовке к прохождению ОЗП 2026/27 года в ООО «Горэлектро» на 2026 год разработаны следующие графики:

- 1) график проведения ремонтов и технического обслуживания оборудования ПС, РП, ТП, ВЛ;
- 2) график проведения испытаний оборудования ПС, РП, ТП, ВЛ, КЛ;
- 3) график технического обслуживания устройств релейной защиты и автоматики ПС, РП, ТП, которые выполняются персоналом в соответствии с утвержденными ежемесячными планами.

В ООО «Горэлектро» ведется ежемесячная планомерная работа для достижения достаточной материальной обеспеченности и укомплектованности аварийным запасом.

В настоящий момент оперативно-диспетчерская служба и ремонтные бригады сформированы из числа аттестованного, квалифицированного персонала в количестве достаточном для локализации и устранения аварийных ситуаций; оперативный и ремонтный персонал в полном объеме обеспечены необходимым инструментом, средствами защиты, в т.ч. индивидуальными, спецодеждой.

С оперативным и оперативно-ремонтным персоналом запланированы на 2026 год противоаварийные тренировки, которые проводятся в соответствии с утвержденными графиками.

Ведутся работы по восстановлению поврежденных кабельных линий, кровельных покрытий трансформаторных подстанций, расчистке просек воздушных линий, выводится в ремонт оборудование трансформаторных подстанций.

В первой половине 2026 года отремонтированы 14 КЛ 6-10кВ, 5 КЛ 0,4кВ, выполнена реконструкция оборудования 2-х ТП 6/0,4 кВ, выполнена расчистка просеки 1-й ВЛ 6кВ.

На период с 18 по 20 сентября 2026 года будет издан приказ об организации дежурства ответственных руководителей ООО «Горэлектро».

Телефон дежурного диспетчера ООО «Горэлектро» с функцией записи переговоров доступен для связи в любое время суток.

Информация филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Смоленской, Брянской, Калужской и Тверской областей»
(далее – Смоленское РДУ).

Режим работы энергосистемы Смоленской области нормальный. Нагрузка сетевых элементов, перетоки в контролируемых сечениях не превышают допустимых значений.

Уровни напряжения в контрольных пунктах поддерживаются в допустимом диапазоне. Недопустимых отклонений частоты не зафиксировано. Обеспечиваются необходимая генерация и резерв мощности на электростанциях.

Обеспечиваются необходимые условия проведения ремонтных работ в соответствии с поступающими заявками субъектов электроэнергетики согласно требованиям действующих нормативно-технических документов.

Выполнение заданий АО «СО ЕЭС» по объёмам и настройке АЧР и заданий на разработку графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности):

График АЧР:

1) Задания Смоленского РДУ по настройке и объёмам автоматической частотной разгрузки на период 2025–2028 гг. утверждены и выданы 01.04.2025 к исполнению, изменения в задания в части прогноза потребления на максимум 2026/2027 гг. выданы 07.04.2026:

- филиалу ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго»;
- филиалу ПАО «Россети» – Новгородское предприятие магистральных электрических сетей.

2) По результатам рассмотрения скорректированного Графика АЧР по энергосистеме Смоленской области на максимум нагрузок 2026/2027 гг., полученного от филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго», 22.04.2026 выдано заключение о соответствии данного графика заданию Смоленского РДУ.

3) Филиала ПАО «Россети» – Новгородское предприятие магистральных электрических сетей скорректированный График АЧР по энергосистеме Смоленской области на максимум нагрузок 2026/2027 гг., в Смоленское РДУ к настоящему моменту не представил.

Графики аварийного ограничения режима потребления:

1) Сформирован и направлен 30.03.2026 субъектам Перечень первичных получателей команд об аварийных ограничениях, в который входит филиал ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго».

2) Задание Смоленского РДУ по объёмам нагрузки, включённой в графики аварийного ограничения режима потребления, на 2026/2027 гг. выдано к исполнению филиалу ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» 15.06.2026.

Аварийность на электростанциях с 01.01.2026 по 14.07.2026 (с нарастающим итогом)

	2025	2026
Дорогобужская ТЭЦ	2	6
Смоленская АЭС	6	5
Смоленская ГРЭС	4	4
Смоленская ТЭЦ-2	12	22
ИТОГО	24	37

Аварийность на оборудовании 110 кВ и выше электросетевых компаний энергосистемы
Смоленской области

[illegible]

дистанция электроснабжения Московской дирекции по энергообеспечению														
Филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»	66	56	74				67	7		2				1
Филиал ПАО «Россети» - Новгородское ПМЭС	8	8	2				2			1				
Брянский РЭС Новгородского ПМЭС	6	6	2				2			1				
Всего	81	68	82				74	9		3				1

Тепловые станции энергосистемы Смоленской области по состоянию на 14.07.2026 обеспечены топливом в полном объеме. Запасы топлива превышают расчетные нормативные значения.

Топливообеспечение электростанций

Электростанция	Вид топлива	Назначение топлива	Расход с начала месяца	НЭЗТ на 1 число текущего месяца (норматив)	Фактический эксплуатационный запас топлива	% выполнения расчетного значения НЭЗТ
Смоленская ГРЭС	газ	основное	25384,0		0,0	
	уголь	резервное	0,0	4404,0	68065,6	1584,5
Смоленская ТЭЦ-2	газ	основное	12307,0		0,0	
	мазут	резервное	0,0	1007,0	4827,2	478,2

ВЫСТУПИЛ: министр жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области Борисов Николай Игоревич.

РЕШИЛИ:

1.1 Принять к сведению информацию о предварительных мероприятиях по подготовке к ОЗП 2026/27 года предприятиями Смоленской области. О результатах проведения ремонтной кампании предприятиями тепло- и электроэнергетики в первой половине 2026 года. Об организации на период с 18 по 20 сентября 2026 года дежурство ответственных представителей предприятиями тепло- и электроэнергетики. О готовности горячих линий по оповещению населения о нарушениях электроснабжения потребителей.

1.2. Рекомендовать предприятиям топливно-энергетического комплекса на территории Смоленской области:

1.2.1 обеспечить готовность функционирования в круглосуточном режиме горячих линий и официальных сайтов предприятий тепло- и электроэнергетики для информирования потребителей о возникновении нарушений энергоснабжения;

1.2.2. предоставить в адрес Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики графики дежурства ответственных представителей в период с 18 по 20 сентября 2026 года при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва на территории Смоленской области.

Срок исполнения: до 01.09.2026

1.3. Филиалу АО «РИР Энерго» - «Смоленская генерация»:

1.3.1. предоставить в адрес филиала АО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ акт ввода в промышленную эксплуатацию системы обмена технологической информацией с

автоматизированной системой системного оператора филиала АО «РИР Энерго» - «Смоленская генерация»;

Срок исполнения: до 01.08.2026

1.3.2. принять меры по скорейшему устранению недостатков и организации передачи недостающей телеметрической информации в направлении Смоленского РДУ.

2. Об обеспечении надежной работы объектов электроэнергетики в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва на территории Смоленской области с 18 по 20 сентября 2026 года.

СЛУШАЛИ:

1) министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области Борисова Николая Игоревича;

2) Председателя избирательной комиссии Смоленской области Жукову Олеся Ивановну;

3) директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» Дудина Романа Ивановича.

Информация Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области (далее – Министерство).

Во исполнение рекомендаций Департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго России от 16.06.2026 № 05-3252 Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политике Смоленской области направило всем руководителям территориальных сетевых организаций копию приказа Минэнерго России от 11.06.2026 № 657 «Об обеспечении надежной работы объектов электроэнергетики в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва». Были даны рекомендации обеспечить исполнение требований указанных в данном приказе в полном объеме.

После получения от Избирательной комиссии Смоленской области перечня избирательных участков, принимающих участие в подготовке и проведении выборов на территории Смоленской области с 18 по 20 сентября 2026 года, Министерством начата подготовка в организации бесперебойного энергоснабжения помещений избирательных комиссий всех уровней.

Муниципальным округам направлено обращение совместно со специалистами территориальных сетевых организаций уделить особое внимание:

- готовности к применению резервных источников питания и в случае необходимости, проведению соответствующих тренировок;
- назначению ответственных за надежное электроснабжение по каждому избирательному участку;
- наличию исчерпывающей информации для оперативного контакта в случае необходимости, в том числе и с дежурными службами районных электрических сетей;
- на электроснабжение территориальных избирательных комиссий и помещений, задействованных при использовании оборудования ГАС «Выборы»;
- комиссионному обследованию всех избирательных участков, с дельнейшим предоставлением акта проверки надежности электроснабжения избирательного участка.

В обязательном порядке будет уточняться фактически существующая категория надежности электроснабжения, а также возможность подключения резервных источников электроснабжения (РИП), наличие исправных, готовых к применению РИП.

С целью координации деятельности электросетевых организаций и соответствующих служб муниципальных округов в Министерстве будет организовано дежурство ответственных сотрудников с 18 по 20 сентября 2026 года.

Информация Избирательной комиссии Смоленской области.

На территории Смоленской области образован 1 одномандатный избирательный округ – Смоленская область – Смоленский одномандатный избирательный округ № 176. Численность избирателей на 1 июля 2026 года составляет 709943 человека.

Формы голосования:

- Дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
- Голосование на избирательном участке.
- Голосование на дому.
- Голосование на избирательном участке по месту нахождения («Мобильный избиратель»).

Оснащение помещений для голосования техническими средствами:

- 312 избирательных участков оснащены видеонаблюдением с трансляцией изображения.
- 316 избирательных участков оснащены средствами видеорегистрации (видеофиксации) для круглосуточной записи, хранения и воспроизведения видеоинформации.

Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) применяться не будут.

Все АРМ комплекса средств автоматизации избирательной комиссии Смоленской области и территориальных избирательных комиссий Государственной автоматизированной системы «Выборы» (КСА ГАС «Выборы») оснащены источниками бесперебойного питания. Оснащение альтернативными источниками электропитания КСА ТИК ГАС «Выборы»

Все КСА ТИК ГАС «Выборы» обеспечены альтернативными источниками электропитания. В настоящее время составляется дорожная карта (алгоритм тренировки) по подключению альтернативных источников питания в случае возникновения нештатных ситуаций.

Совместно с органами местного самоуправления и территориальными избирательными комиссиями прорабатываются вопросы:

- наличия запаса дизельного и бензинового топлива для работы альтернативного источника питания, а также для обеспечения выездного голосования (при необходимости);
- обеспечения ТИК стабилизаторами напряжения для бесперебойной работы ГАС «Выборы».

Информация филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» (далее – филиал Смоленскэнерго).

С целью организации взаимодействия с избирательной комиссией Смоленской области и избирательными комиссиями, задействованными в период проведения выборов по вопросам надежности электроснабжения избирательных участков и избирательных комиссий организовано взаимодействие с избирательной комиссией Смоленской области.

В рамках подготовки к проведению выборов в филиале ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» будет подготовлен и выпущен приказ с утверждением перечня организационных и технических мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения объектов проведения выборов.

Основные мероприятия по подготовке и работе в период проведения выборов, которые войдут в приказ:

1. Производство сбора информации и формирование списков помещений для голосования с определением их основной и резервной схем электроснабжения.
 2. Проведение проверок работоспособности имеющихся РИСЭ, документов по организации работ по подключению РИСЭ к действующим электроустановками и организации электроснабжения по временным схемам.
 3. Проведение анализа достаточности имеющихся в наличии материалов и оборудования аварийного резерва, которые могут быть использованы при проведении аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах, обеспечивающих электроснабжение и влияющих на надежное электроснабжение помещений для голосования.
 4. Назначение ответственных дежурных по филиалу и производственным подразделениям.
 5. Организация взаимодействия ответственных лиц в районах электрических сетей с руководителями избирательных участков и комиссий.
 6. Выдача на каждый участок для голосования списков и номеров телефонов ответственных лиц по соответствующим районам электрических сетей и памяток по действиям в случаях нарушения электроснабжения.
 7. Введение запрета на выполнение плановых ремонтных работ и переключений, (за исключением работ, связанных с предотвращением развития и ликвидацией последствий аварий) в действующих электроустановках, которые могут повлиять на электроснабжение помещений для голосования.
 8. Усиление контроля над эксплуатацией оборудования, выполнением плановых, неплановых и аварийно-восстановительных работ, организация дежурства оперативного и ремонтного персонала. Отработка схемы вызова аварийно-восстановительных бригад в случае возникновения технологических нарушений.
 9. Восстановление нормальной схемы электрических сетей филиала на территории и в период проведения выборов.
 10. Проведение проверок готовности бригад к проведению аварийно-восстановительных работ.
 11. Обеспечение усиленного контроля над охраной объектов филиала.
 12. Проведение проверок противопожарного состояния производственных, бытовых и административных помещений, ОРУ, ЗРУ, складов масла и ГСМ, вспомогательных и подсобных зданий и сооружений, размещенных на территориях производственных баз и подстанций, их укомплектованности первичными средствами пожаротушения.
- После утверждения списка избирательных участков с местами их расположения, запланировано проведение специалистами филиала совместных с представителями избирательных комиссий, Администраций муниципальных округов и собственников помещений для голосования, совместны обследований схем внешнего электроснабжения избирательных участков с последующим устранение выявленных замечаний.
- Филиал располагает парком резервных источников электрической энергии (далее – РИСЭ) в количестве: 18 РИСЭ мощностью 24-100кВт, 39 РИСЭ мощностью 5-10кВт, рассредоточенным по всей территории области. При общем количестве избирательных участков 628 и 31 территориальной избирательной комиссии, РИСЭ филиала будут оптимально перераспределены по муниципальным округам области.
- При возникновении технологический нарушений в электрических сетях, обеспечивающих электроснабжение избирательных участков и избирательных комиссий в псриод провсдсния выборов, филиал будет принимать меры незамедлительного реагирования по восстановлению электроснабжения, в том числе с использованием собственных РИСЭ. В первую очередь будет организовано восстановление электроснабжения избирательных участков и территориальных избирательных комиссий.

ВЫСТУПИЛ: министр жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области Борисов Николай Игоревич.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию об обеспечении надёжной работы объектов электроэнергетики в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва на территории Смоленской области с 18 по 20 сентября 2026 года.

2.2. Филиалу ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» осуществлять взаимодействие с главами муниципальных округов и провести обследование надёжности электроснабжения избирательных участков для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва на территории Смоленской области.

Срок исполнения: до 01.09.2026

2.3. Рекомендовать Администрациям муниципальных округов, в связи с ограниченностью ресурсов филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» организовать привлечение дополнительных РИСЭ иных собственников для обеспечения надёжного электроснабжения избирательных участков и избирательных комиссий в период проведения выборов с 18 по 20 сентября 2026 года.

3. О задолженности за потреблённые топливно-энергетические ресурсы.

СЛУШАЛИ: руководителя Управления работы с потребителями филиала «Росатом Энергосбыт» Смоленск Михайлову Елену Леонидовну.

Информация филиала «Росатом Энергосбыт» Смоленск.

Полезный отпуск электрической энергии за июнь 2026 года оперативно составил 235,2 млн кВтч на сумму 2,1 млрд руб., в т.ч. по категории «население» 73,4 млн кВтч на сумму 384,2 млн руб.

Величина задолженности по оплате электрической энергии потребителей на 01.07.2026 оставила 1,9 млрд руб.

Уровень оплаты за шесть месяцев 2026 года составил 101,3 %. С начала года задолженность снизилась на 242,0 млн руб.

Задолженность за поставленную электрическую энергию перед филиалом «Росатом Энергосбыт» Смоленск в разрезе категорий

млн руб.

Группа потребителей	ДЗ на 01.01.26	ДЗ на 01.07.26 (оперативно)
Всего, в том числе:	2 121,6	1 879,6
1. ЖКХ, в т.ч.:	558,6	507,3
1.1.Теплоснабжающие предприятия	99,1	58,7
1.2.Водоканальные предприятия	341,1	331,5
1.3.Многофункциональные предприятия	118,4	117,1
2. Население, в т.ч.:	810,3	827,9
2.1.Исполнители коммунальных услуг	325,0	315,3
2.2.Население на прямых расчетах	475,5	503,3
3. Промышленность, в т.ч.:	186,3	190,3
ООО Дорогобужская ТЭЦ	0,0	25,0
4. Федеральный бюджет	37,2	23,3
5. Областной бюджет	31,9	20,8

6. Местный бюджет	53,9	20,6
7. Прочие отрасли	310,1	282,6
8. Потери	133,3	6,8

За оказанные услуги по передаче электрической энергии филиалу «Росатом Энергосбыт» Смоленск за январь - май начислено 5 392,3 млн руб., оплата произведена в полном объеме - 5 392,3 млн руб.

За июнь начислено – 849,3 млн руб., филиал оплатит – 849,3 млн руб. в полном объеме в том числе:

ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» – 844,5 млн руб.

ПАО «ФСК ЕЭС» – 4,6 млн руб. (прогноз)

ПАО «Россети Московский регион» – 0,2 млн руб.

В целях недопущения роста дебиторской задолженности филиал инициирует ограничение режима потребления должникам:

Направлено в июне 2026 года уведомлений

- бытовые потребители – 4 806 шт. на сумму 20,9 млн руб.

- юридические лица – 581 шт. на сумму 138,7 млн руб.

Введено ограничений:

- бытовые потребители – 475 шт. на сумму 3,0 млн руб.

- юридические лица – 27 шт. на сумму 20,3 млн руб.

Направлено за 2026 года уведомлений:

- бытовые потребители – 23 569 шт. на сумму 126,0 млн руб.

- юридические лица – 2 728 шт. на сумму 650,0 млн руб.

Введено ограничений:

- бытовые потребители – 3 055 шт. на сумму 18,0 млн руб.

- юридические лица – 133 шт. на сумму 110,6 млн руб.

ВЫСТУПИЛ: министр жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области Борисов Николай Игоревич.

РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению информацию о задолженности за потреблённые топливно-энергетические ресурсы.

3.2. Организациям коммунального комплекса на территории Смоленской области принимать меры принудительного взыскания платежей за потреблённые жилищно-коммунальные услуги через судебные органы, а также повысить уровень межведомственного взаимодействия с целью погашения задолженности за топливно-энергетические ресурсы.

Срок исполнения: постоянно

3.3. ООО «Дорогобужская ТЭЦ» погасить задолженность за потреблённую электрическую энергию перед филиалом «Росатом Энергосбыт» Смоленск и далее соблюдать договорные обязательства в полном объеме.

3.4. Филиалу «Росатом Энергосбыт» Смоленск рассмотреть возможность напечатать на бумажном носителе квитанции на оплату электроэнергии информацию о горячих линиях филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго», возможность напрямую передать сообщение об отсутствии электроэнергии диспетчеру обслуживающей сетевой организации, получить обратную связь о проводимых отключениях, в срочном порядке восстановить электроснабжения.

4. Об утверждении Порядка актуализации сводного (консолидированного) перечня резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭЭ) и количественного и качественного состава парка гарантированных источников электроснабжения на территории Смоленской области.

СЛУШАЛИ: министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области Борисова Николая Игоревича.

РЕШИЛИ: Утвердить Порядок актуализации сводного (консолидированного) перечня резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭЭ) и количественного и качественного состава парка гарантированных источников электроснабжения на территории Смоленской области.

Единогласно.

Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики
Смоленской области, секретарь штаба
по обеспечению безопасности
электроснабжения в Смоленской области



О.Ф. Бонадысев