


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя

Штаба по обеспечению

безопасности электроснабжения

в Смоленской области

 О.А. Рыбалко

« 24 »  2013 года

ПРОТОКОЛ

заседания Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
в Смоленской области

Место проведения: г. Смоленск, ул. Окт. Революции, д.14-а, 1 этаж (каб. 102)

Дата проведения: 24 июня 2013 г.

Время проведения: 14³⁰

Председатель: О.А. Рыбалко

Секретарь: Ю.А. Пупченкова

Присутствовали: 19 человек (список прилагается)

Вступительное слово заместителя руководителя

Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Смоленской области

Рыбалко Олега Александровича

По первому вопросу «Об исполнении графика платежей на энергоресурсы, о выполнении ремонтной программы и подготовке к ОЗП 2013-2014 г.г. О задолжности гарантирующего поставщика ОАО «Смоленскэнергосбыт» держателю «котла» филиалу ОАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» за услуги по передаче электрической энергии»

СЛУШАЛИ: Табунова А.Н., Ратькова И.В., Агамалиева С.Р., Анищенко И.С.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию о выполнении графика платежей за энергоресурсы предприятий тепло- и электроэнергетики, а также о выполнении ремонтной программы и подготовке к ОЗП 2013-2014 г.г.

1.2. ООО «Смоленская ТСК», МУП «Смоленсктеплосеть» направить в адрес Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике:

- развернутую справку о наличии задолженности на текущую дату;
- предложения по решению вопроса о задолженности за энергоресурсы.

Срок исполнения: 08.07.2013

1.3. Департаменту Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике инициировать проведение совещания с представителями заинтересованных сторон по урегулированию вопроса о задолженности за энергоресурсы теплоснабжающих предприятий.

Срок исполнения: 01.07.2013

1.4. Филиалу ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», ОАО «Смоленскэнергосбыт» направить в адрес Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике:

- развернутую справку о наличии задолженности на текущую дату;
- предложения по решению вопроса о задолженности за услуги по передаче электрической энергии.

Срок исполнения: 08.07.2013

По второму вопросу «О соблюдении Правил заготовки древесины, санитарной и пожарной безопасности в лесах при выполнении работ по расширению просек подрядными организациями»

СЛУШАЛИ: Агамалиева С.Р.

РЕШИЛИ

2.1. Принять к сведению информацию филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», об усилении контроля за подрядными организациями, выполняющими работы по расширению просек в части соблюдения ими Правил заготовки древесины, санитарной и пожарной безопасности в лесах.

По третьему вопросу «О реализации инвестиционных проектов субъектов электроэнергетики. Реализация решений по развитию системы противоаварийного управления Смоленской энергосистемы».

СЛУШАЛИ: Колотухина А.А., Дивейкина А.В.

РЕШИЛИ:

3.1 Принять к сведению информацию филиала ОАО «ФСК ЕЭС» «Брянское предприятие магистральные электрические сети» и филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Смоленской, Брянской и Калужской областей» о реализации инвестиционных проектов субъектов электроэнергетики и о реализации решений по развитию системы противоаварийного управления Смоленской энергосистемы.

3.2. Филиалу ОАО «ФСК ЕЭС» «Брянское предприятие магистральные электрические сети»:

3.2.1. обеспечить своевременное выполнение мероприятий и рассмотреть возможность завершения работ по замене АТ-3 на ПС 330 кВ Талашкино до начала осенне-зимнего периода;

Срок исполнения: до 15.10.2013

3.2.2. направить в адрес филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Смоленской, Брянской и Калужской областей» укрупненный план-график с указанием перечня и сроков отключаемого оборудования. При формировании графика минимизировать длительность работ по реконструкции, связанных с отключениями на ПС 330 кВ Талашкино.

Срок исполнения: до 16.07.2013

3.3. Филиалу ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» направить в адрес филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Смоленской, Брянской и Калужской областей» укрупненный план-график с указанием перечня и сроков отключаемого оборудования. При формировании графика минимизировать длительность работ по реконструкции, связанных с отключением ВЛ «Смоленского кольца».

Срок исполнения: до 16.07.2013

По четвертому вопросу «О выполнении п. 37 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии в части выделения электроприемников аварийной брони на отдельные питающие линии, п. 51 Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии и использования противоаварийной автоматики в части обеспечения электроприемников аварийной и технологической брони, заведенных под действие ПАОН, автономными источниками питания с автоматическим запуском».

СЛУШАЛИ: Агамалиева С.Р., Дивейкина А.В.

РЕШИЛИ:

4.1. Принять к сведению информацию о выполнении п. 37 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии в части выделения электроприемников аварийной брони на отдельные питающие линии, п. 51 Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии и использования противоаварийной автоматики в части обеспечения электроприемников аварийной и технологической брони, заведенных под действие ПАОН, автономными источниками питания с автоматическим запуском

4.2. Филиалу ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» обеспечить снижение объемов совмещения графика временного отключения потребления и

графика ограничения режима потребления электрической мощности до заданной величины при разработке графиков аварийного ограничения на 2013-2014 годы.

Срок исполнения: до 15.08.2013

4.3. Филиалу ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» и филиалу ОАО «ФСК ЕЭС» «Брянское ПМЭС» представить план мероприятий по выполнению требований п.37 Правил ограничения, п.51 Правил разработки и применения ГАО в адрес филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Смоленской, Брянской и Калужской областей».

Срок исполнения: до 16.07.2013

По пятому вопросу повестки «Готовность к работе резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭЭ) при обеспечении бесперебойного электроснабжения избирательных участков на период проведения выборов в Смоленскую областную Думу пятого созыва».

СЛУШАЛИ: Власова О.С., Агамалиева С.Р., Рыбалко О.А.

РЕШИЛИ:

5.1. Принять к сведению информацию о готовности к работе РИСЭЭ при обеспечении бесперебойного электроснабжения избирательных участков на период проведения выборов в Смоленскую областную Думу пятого созыва.

5.2. Утвердить Приложение к Типовому регламенту организации временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей на территории Смоленской области с общим перечнем РИСЭЭ.

5.3. Утвердить порядок актуализации консолидированного по Смоленской области перечня РИСЭЭ.

5.4. Рекомендовать руководителям исполнительно-распорядительных органов муниципальных районов и городских округов:

- привести в соответствие перечень передвижных РИСЭЭ, указанный в приложении к Типовому регламенту организации временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей. Информацию представить в адрес Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике.

Срок исполнения: до 10.07.2013

- актуализировать перечень РИСЭЭ, находящихся на территории муниципального образования;

Срок исполнения: до 10.07.2013

- инициировать проверку РИСЭЭ на предмет их готовности к работе с составлением соответствующего акта. Акты готовности направить в Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике.

Срок исполнения: до 15.08.2013

- заключить договоры возмездного оказания услуг между собственником РИСЭЭ и владельцем электроустановки, для которой осуществляется резервное электроснабжение.

Срок исполнения: до 15.08.2013

5.5. Рекомендовать руководителям Духовщинского, Угранского, Хиславичского и Холм-Жирковского районов разработать и представить в Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике на согласование Регламент организации временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей на территории указанных районов.

Срок исполнения: до 10.07.2013

Дополнительный шестой вопрос: «О бесперебойном электроснабжении технологического процесса ГУП «Литейно-прокатный завод» г. Ярцево»

СЛУШАЛИ: Савватеева В.А.

ВЫСТУПИЛИ: Агамалиев С.Р., Дивейкин А.В., Рыбалко О.А.

РЕШИЛИ:

6.1. Принять к сведению информацию Савватеева В.А. о периодических нарушениях электроснабжения ГУП «Литейно-прокатный завод» г. Ярцево.

6.2. Филиалу ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» и филиалу ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Смоленской, Брянской и Калужской областей» представить в Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике предложения по решению вопроса.

Срок исполнения: до 11.07.2013

Секретарь



Ю.А. Пупченкова