


УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента

Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной
политике, заместитель руководителя
Штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения в Смоленской
области

 О.А. Рыбалко

« 27 » 11 2014 года

ПРОТОКОЛ

заседания Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
в Смоленской области

Место проведения: г. Смоленск, ул. Окт. Революции, д.14а, каб. 102

Дата проведения: 27 ноября 2014 г.

Время проведения: 15⁰⁰

Председатель: О.А. Рыбалко

Секретарь: В.П. Васильчиков

Присутствовало: 23 человека (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О готовности субъектов электроэнергетики к прохождению ОЗП 2014-2015 г.г. О наличии, исправности, готовности резервного топливного хозяйства, а также накоплении необходимого запаса топлива для прохождения ОЗП 2014-2015 г.г.

ВЫСТУПИЛИ: А.П. Жиденко; А.Г. Хаментовский, А.П. Перемибеда, С.Н. Нехитров, С.А. Ольховиков, А.В. Дивейкин

СЛУШАЛИ: О.А. Рыбалко

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию о подготовке к прохождению ОЗП 2014-2015 г.г. субъектами электроэнергетики Смоленской области, а именно:

- подготовка объектов электросетевого хозяйства выполняется в соответствии с утвержденными графиками;

- проведена проверка готовности спецтехники, дизель-генераторов и средств связи;

- выполнена детальная проработка вариантов проведения аварийно-восстановительных работ (составлены карточки оперативного реагирования, по каждому объекту – маршруты следования и пути заезда).

- дежурная служба работает в круглосуточном режиме;

- количество времени, затрачиваемого на устранение нештатных ситуаций, сократилось с пяти с половиной, до - полутора часов;

- запасы топлива на электростанциях превышают утвержденные на отчетные даты значения в 1,3 – 3 раза. Запас топлива на предприятиях ЖКХ до 160-180 % от задания;

- режим работы энергосистемы Смоленской области нормальный. Нагрузка сетевых элементов, перетоки в контролируемых сечениях не превышают допустимых значений. Уровни напряжения в контрольных пунктах поддерживаются в допустимом диапазоне. Выполняются мероприятия по снятию сетевых ограничений.

Все предприятия электроэнергетического комплекса подлежащие проверке по протоколу от 06.07.2012 № 10 Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) паспорта готовности к работе в ОЗП 2014-2015 получили.

1.2. Все 11 предприятий подлежащие проверке в соответствии с распоряжением Администрации Смоленской области от 22.08.2014 № 1122-р/адм получили паспорта готовности к работе в ОЗП 2014-2015 г.г.

1.3. Рекомендовать всем предприятиям тепло- и электроэнергетики Смоленской области закончить запланированные мероприятия по подготовке к прохождению ОЗП 2014\15 г. в соответствии с утвержденными графиками.

2. О неготовности к прохождению ОЗП 2014-2015 г.г. ООО «Русэлпром - Сафоновский электромашиностроительный завод» и принятии неотложных мер для подготовки к ОЗП.

ВЫСТУПИЛИ: К.Г. Лазарев, А.В. Сысоев

СЛУШАЛИ: О.А. Рыбалко

РЕШИЛИ:

2.1. В соответствии с п.34 Положения о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, утвержденным решением Правительственной комиссией по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) протокол от 06.07.2012 №10 ООО «Русэлпром - Сафоновский электромашиностроительный завод» представил комиссии отчет о выполнении мероприятий ранее выявленных, как нарушение основных и дополнительных условий готовности к ОЗП, в полном объеме.

Комиссией повторно 20.11.2014 была проведена проверка готовности ООО «Русэлпром - Сафоновский электромашиностроительный завод», выдан акт готовности и паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2014-2015 г.г.

2.2. Рекомендовать руководителям предприятий электроэнергетики учесть все недостатки в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2014-2015 г.г., для исключения их повторения в последующий осенне-зимний период.

2.3. В рамках доклада и. о. заместителя руководителя Центрального управления К. Г. Лазарева о ходе подготовке к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов ООО «Русэлпром-Сафоновский электромашиностроительный завод» была затронута проблема травматизма в организациях эксплуатирующих электроустановки. В том числе и произошедший 1 ноября 2014 года несчастный случай с гр. Тисленко Л. А. на трансформаторной подстанции ООО «Росмашпром» в г. Ярцево Смоленской области.

В этой связи рекомендуем организациям и лицам, владеющим на законном основании объектами электросетевого хозяйства следующие мероприятия по предотвращению несчастных случаев при эксплуатации энергоустановок:

1) Повысить уровень организации производства работ на электрических и тепловых установках. Исключить допуск персонала без обязательной проверки

выполнения организационных и технических мероприятий по подготовке рабочих мест.

2) Обеспечить проверку знаний персоналом правовых актов по охране труда при эксплуатации энергоустановок. Персонал не прошедший проверку знаний к работам в энергоустановках не допускать.

3) Усилить контроль за выполнением мероприятий обеспечивающих безопасность работ.

4) Обеспечить установленный порядок содержания, применения и испытания средств защиты.

5) Проводить разъяснительную работу с персоналом о недопустимости самовольных действий. Особое внимание обратить на организацию производства работ в начале рабочего дня и после перерыва на обед.

6) Повысить уровень организации работ по монтажу, демонтажу, замене и ремонту оборудования. Усилить контроль за соблюдением порядка включения и выключения энергооборудования и его осмотров.

7) Не допускать персонал к проведению работ в особо опасных помещениях и помещениях с повышенной опасностью без электрозащитных средств;

8) Обеспечить выполнение требований безопасности на линиях электропередач под наведенным напряжением.

9) Не допускать проведение работ вне помещений при проведении технического обслуживания во время интенсивных осадков и при плохой видимости.

3. О задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы и о снижении её уровня в 2014 году. О планах мероприятий по принятию исчерпывающих мер по ликвидации задолженности за потребленные энергоресурсы.

ВЫСТУПИЛ: В.В. Прудников, А.П. Жиденко, И.В. Ратьков, Р.Г. Бабич, А.М. Захарцов, О.В. Сергеев, Н.Н. Голоскок

СЛУШАЛИ: О.А. Рыбалко, В.П. Васильчикова

РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению информацию о задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

3.2. Филиалу «СмоленскАтомЭнергоСбыт» ОАО «АтомЭнергоСбыт»:

3.2.1. вести дальнейшую работу с потребителями на розничном рынке по взысканию задолженности за потребленную электроэнергию;

Срок исполнения: постоянно

3.2.2. дать предложения для рассмотрения на заседании штаба потребителей, в отношении которых возникли проблемы с введением ограничения режима потребления электрической энергии в связи с задолженностью в адрес Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике.

Срок исполнения: до 20.12.2014

3.2.3. расширить практику применения 3-х сторонних договоров по платежам взаимозачета.

Срок исполнения: постоянно

3.3. Филиалу ОАО «СмоленскАтомЭнергоСбыт» ОАО «АтомЭнергоСбыт», ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» и МУП «Водоканал» (г. Сафоново) рассмотреть возможность заключения 3-х стороннего договора по платежам взаимозачета.

Срок исполнения: до 16.12.2014

3.4. Руководителям предприятий, имеющим задолженность перед филиалом ОАО «СмоленскАтомЭнергоСбыт» ОАО «АтомЭнергоСбыт»:

3.4.1. Производить оплату текущих платежей за потребляемую электрическую энергию с соблюдением сроков договорных обязательств.

Срок исполнения: постоянно.

3.4.2. Подготовить мероприятия, направленные на погашение образовавшейся задолженности за июнь-ноябрь 2014 г. и восстановление платежной дисциплины в соответствии заключенным договором энергоснабжения до конца года.

Срок исполнения: до 01.12.2014

3.4.3. Направить филиалу ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» и ОАО «СмоленскэнергоСбыт» предложения о реструктуризации задолженности за потребленную электрическую энергию.

Срок исполнения: до 01.12.2014

3.5. Главам Администраций муниципальных образований Смоленской области:

3.5.1. Повторно предупредить о личной ответственности за проведение предприятиями своевременных расчетов за потребленные ТЭР, за исполнением графиков реструктуризации задолженности и о введении субсидиарной ответственности собственников-учредителей предприятий (учреждений) в сфере ЖКХ в ГК РФ, принимаемой в соответствии с комплексом мер, направленных на погашение должниками задолженности перед ресурсоснабжающими организациями по оплате потребленной электрической и тепловой энергии и недопущение возникновения новой просроченной задолженности.

Срок исполнения: до 01.12.2014

3.5.2. Принять необходимые меры по погашению задолженности предприятий ЖКХ за потребленную электрическую энергию и оплате текущих платежей.

Срок исполнения: до 01.01.2015

3.6. Руководителям управляющих компаний: обеспечить максимальный сбор денежных средств с населения за потребленные коммунальные услуги с

использованием всех разрешенных законодательствам методов, средств массовой информации и производить оплату текущих платежей за потребляемую электрическую энергию с соблюдением сроков договорных обязательств.

Срок исполнения: постоянно

4. О выполнении электроэнергетическими организациями требований постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 в части порядка технологического присоединения к электрическим сетям (протокол от 18.04.2014 № АН -224).

ВЫСТУПИЛ: А.П. Жиденко, С.А. Ольховиков

СЛУШАЛИ: О.А. Рыбалко

РЕШИЛИ:

4.5. Принять к сведению информацию о выполнении электроэнергетическими организациями требований постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 в части порядка технологического присоединения к электрическим сетям:

- соблюдаются сроки выполнения мероприятий, обязательных для сетевой организации;
- обеспечена возможность подачи заявок на технологическое присоединение через интернет-портал;
- заключаются договора с льготными категориями потребителей;
- информация и бланки документов по технологическому присоединению доступна на сайтах организаций;
- своевременно предоставляется информация и отчетность по технологическому присоединению.

4.6. Рекомендовать электроэнергетическим организациям неукоснительно выполнять все требования постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 в части порядка технологического присоединения к электрическим сетям.

5. Всем членам штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Смоленской области представить предложения для рассмотрения на заседаниях штаба на 2015 год. Информацию представить в адрес Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике по электронному адресу emironova@admin.smolensk.ru.

Срок исполнения: до 15.12.2014

Секретарь штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Смоленской области

 В.П. Васильчиков