

ПРОТОКОЛ

совместного заседания координационного совета по развитию энергетики
Смоленской области и штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в
Смоленской области

Место проведения: г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.14а, к. 102

Дата проведения: 20 марта 2019 г.

Время проведения: 15⁰⁰

Присутствовали: 23 человека

Вопрос Координационного совета по развитию энергетики Смоленской области

1. О рассмотрении проекта схемы и программы развития электроэнергетики
Смоленской области на 2020-2024 годы

ВЫСТУПИЛ: О.А. Рыбалко

СЛУШАЛИ: Т.В. Стоянову

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию о проекте схемы и программы развития электроэнергетики Смоленской области на 2020-2024 годы (далее – схема и программа).

1.2. Принять представленный проект схемы и программы за основу.

1.3. Всем членам координационного совета по развитию энергетики Смоленской области и штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Смоленской области:

1.3.1. свои предложения и замечания по проекту схемы и программы направлять в адрес Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике.

1.3.2. об отсутствии предложений и замечаний по проекту проинформировать Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике в письменном виде.

Срок исполнения: до 29.03.2019

1.4. Департаменту Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике:

1.4.1. устранить все замечания по схеме и программе развития электроэнергетики Смоленской области на 2020-2024 годы, озвученные на данном заседании филиалом АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Смоленской, Брянской и Калужской областей» (Стояновой Т.В.)

Срок исполнения: до 19.04.2019

1.4.2. подготовить проект Указа Губернатора Смоленской области об утверждении «Схемы и программы развития электроэнергетики Смоленской области на 2020-2024 годы».

Срок исполнения: до 25.04.2019

Вопросы Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Смоленской области

1. О предварительных итогах прохождения ОЗП 2018-2019 годов предприятиями Смоленской области. О принятых предприятиями электроэнергетики мерах по повышению безопасности функционирования электроэнергетических объектов в паводковый и пожароопасный период 2019 года (поручение А.В. Черезова от 19.02.2019 № 19-02/1083).

ВЫСТУПИЛИ: С.Р. Агамалиев, А.В. Монс, Ю.А. Цуканов, Е.А. Исупов, В.В. Кривокорытов, В.А. Дёров, С.А. Ольховиков, С.А. Макурин, Т.В. Стоянова

Информация филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» (далее – филиал Смоленскэнерго)

За период с 01.11.2018г. по 13.03.2019г. в сетях 0,4-110кВ филиала произошло 773 аварии (18 в сети 35-110кВ, 309 в сети 6-10кВ, 446 в сети 0,4кВ), что на 42,5% меньше по сравнению с периодом с 01.11.2017г. по 13.03.2018г. (1345 авария (62 в сети 35-110кВ, 309 в сети 35-110кВ, 974 в сети 0,4кВ).

Основными причинами отключения оборудования филиала Смоленскэнерго за период с 01.11.2018 по 13.03.2019 явились:

- падение деревьев на провода ВЛ, перекрытие по ветвям деревьев во время воздействия неблагоприятных погодных явлений (сильный порывистый ветер, снег) – 455 (58,9%); (1096 за период с 01.11.2017 по 13.03.2018)

- воздействие стихийных явлений (сильный порывистый ветер, осадки) – 73 (9,4%); (29 за период с 01.11.2017 по 13.03.2018)

- неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.) – 53 (6,8%); (66 за период с 01.11.2017 по 13.03.2018)

- воздействие посторонних лиц и организаций – 126 (16,3%); (133 за период с 01.11.2017 по 13.03.2018)

- воздействие животных и птиц – 9 (1,1%); (11 за период с 01.11.2017 по 13.03.2018)

- прочие (дефекты изготовления, монтажа и т.д.) – 57 (7,4%). (10 за период с 01.11.2017 по 13.03.2018).

Среднее время перерыва электроснабжения потребителей в сетях 0,4-110кВ за период с 01.11.2018 по 13.03.2018 составило 1,66 часа, что на 72,3% меньше, чем за период с 01.11.2017 по 13.03.2018 (5,99 часа).

Недоотпуск за период с 01.11.2018 по 13.03.2018 составил 78,883 тыс.кВтч., что на 76,8% меньше чем за период с 01.11.2017 по 13.03.2018 (340,369 тыс.кВтч).

Прохождение осенне-зимнего периода текущего и предыдущих годов (аварийность)

Период ОЗП	Общее число аварий	Аварии по видам оборудования		
		ВЛ	ПС	РЗА
2016-2017	523	510	10	3
2017-2018	349	334	12	3
2018-13.03.2019	327	305	21	1

В рамках подготовки к прохождению паводкового периода 2019 года в филиале Смоленскэнерго издан приказ от 29.01.2019 № 28-СМ «О подготовке и задачах по

успешному прохождению паводкового периода 2019 года в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», в соответствии с которым:

- утвержден состав центральной паводковой комиссии филиала (под председательством первого заместителя директора – главного инженера филиала);
- утвержден план мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевых объектов в паводковый период (всего 29 мероприятий);
- утвержден перечень электросетевых объектов, находящихся в зонах повышенного риска, включающий график проведения их осмотра с назначением ответственных лиц (всего 357 объектов);
- утвержден перечень электросетевых объектов, зданий и сооружений, подтопление или угроза подтопления которых наблюдались за последние три года в паводковый период (всего 237 объектов);
- заместителям главного инженера, начальникам РЭС и служб филиала поручено:
- осуществить создание комиссии по организации подготовки и прохождения паводкового периода;
- исполнение графиков проведения осмотров электросетевых объектов в зонах риска и, при необходимости, осуществление круглосуточного контроля паводковой обстановки в зонах риска. По результатам осмотров принимать исчерпывающие меры по предупреждению возникновения нештатных ситуаций;
- незамедлительное представление в оперативно-ситуационный центр ПАО «МРСК Центра» (на электронный адрес: dispatcher_osc@mrsk-1.ru) оперативных сведений о паводковой обстановке при возникновении или угрозе возникновения на объектах электросетевого хозяйства аварийных или нештатных ситуаций, вызванных прохождением паводка.

Комиссия, назначенная приказом от 29.01.2019 № 28-СМ, провела проверку готовности электросетевых объектов филиала Смоленскэнерго к прохождению паводка 2019 года.

Все мероприятия по подготовке к прохождению паводка согласно планам мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевых объектов в паводковый период 2019 года выполнены.

Заключение комиссии: электросетевые объекты филиала Смоленскэнерго к прохождению паводкового периода 2019 года готовы.

Согласно прогнозам территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций СОГБУ ПСС и ГУ МЧС по Смоленской области ожидаемое время начала паводка – 11.03 - 29.03.2019, продолжительность 20 дней, максимальная интенсивность в период с 18.03 - 05.04.2019, ожидаемый подъем уровня воды в пределах средних многолетних значений или незначительно выше.

Гидросооружений на балансе филиала Смоленскэнерго нет.

Персонал и специализированная техника филиала Смоленскэнерго готовы к работе в паводковый период 2019 года.

Проведены проверки оснащения бригад инструментом, инвентарем, экипировкой, обеспечения средствами защиты, готовности оснастки к проведению работ, наличия и исправности средств связи, схем оповещения, обеспечения и исправного состояния световых башен.

Проведены повторные (внеплановые) инструктажи с включением вопроса об оказании первой помощи пострадавшим на воде и противоаварийные тренировки с оперативным, оперативно-ремонтным и ремонтным персоналом о порядке действий в

зонах затопления, в том числе с учетом использования специальной техники и специальных транспортных средств.

В целях подготовки к прохождению пожароопасного периода и периода высоких температур 2019 года, филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» разработан перечень мероприятий (27 основных мероприятия, 15 дополнительных), обеспечивающих надежную работу электросетевых объектов в пожароопасный период 2019 года, установлены сроки их выполнения, с учетом необходимости завершения работ по подготовке к прохождению пожароопасного периода до 10.05.2019.

Силами пожарно-технических комиссий проводятся проверки противопожарного состояния электросетевых объектов филиала Смоленскэнерго. Особое внимание уделяется:

- противопожарному содержанию открытых и закрытых распределительных устройств, складов масла и ГСМ, вспомогательных и подсобных зданий и сооружений, их укомплектованности исправными первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами

- должному состоянию дорог, проездов, подъездных путей к зданиям, сооружениям, открытым складам;

- своевременной очистке территорий, зданий и сооружений ПС, производственных баз, гаражей от сгораемых отходов, масляных разливов, мусора;

- проверке работоспособности специальной техники, приспособлений и инструмента (для опашки, расчистки просек, измельчения порубочных остатков).

Проводится удаления из охранных зон ВЛ горючих и пожароопасных предметов (порубочных остатков, штабелей лесо- и пиломатериалов, стогов сена, ГСМ и т.п.), а также расчистка трасс ВЛ от сухой растительности и камыша.

Проводится опашка по периметру ПС 35-110 кВ, не имеющих сплошного бетонного ограждения и расположенных в зонах пожароопасных участков, шириной не менее 2 м.

Обеспечена проверка работоспособности систем противопожарной защиты (систем обнаружения и тушения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, противодымной защиты), противопожарного водопровода, наличия необходимого запаса воды для пожаротушения в пожарных резервуарах, их пополнение (при необходимости).

Аварийный резерв ПАО «МРСК Центра», находящийся на территории филиала Смоленскэнерго, оптимизирован по номенклатуре, укомплектован на 100%.

Аварийный резерв филиала ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» оптимизирован по номенклатуре и укомплектован на 100%.

В филиале Смоленскэнерго 178 бригад, 640 человека, 276 единиц техники, в том числе 105 единиц спец. техники.

В филиале Смоленскэнерго 81 РИСЭЭ общей мощностью – 2 473,7 кВт, в том числе 45 передвижных, мощностью – 1 644,5 кВт (6,5 кВт – 17 шт.; 24 кВт – 1 шт.; 30 кВт – 17 шт.; 100 кВт – 10 шт.), которые находятся в исправном состоянии и готовы к применению.

Взаимодействие с ЕДДС районов организовано согласно подписанных Соглашений о взаимодействии при предотвращении и ликвидации аварий (аварийных ситуаций) на электросетевых объектах между РЭС филиала ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» и Муниципальными образованиями район Смоленской области. Всего подписано 26 соглашений.

Соглашения заключены для принятия совместных оперативных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса филиала Смоленскэнерго, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики.

В случае возникновения аварий (аварийных ситуаций) или угроз их возникновения на электросетевых объектах РЭС филиала ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго», диспетчер РЭС информирует ЕДДС Муниципального образования о складывающейся обстановке, необходимых дополнительных силах и средствах, их количестве, временных сроках выдвигения, адресах (точках) встречи, информацию о лицах, ответственных за встречу и применений сил и средств, наличии необходимого оборудования для предотвращения или ликвидации аварии.

Взаимодействие по предотвращению и ликвидации аварий в электросетевом комплексе отрабатывается в ходе проведения совместных учений и тренировок по отработке взаимодействия.

Информация филиала ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» (далее – филиал Смоленская генерация)

По филиалу ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» выпущен приказ «О задачах по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 гг.». В данном приказе намечено выполнение 59 мероприятий. По состоянию на 20.03.2019 все мероприятия выполнены.

Для прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок 2018-2019 гг. созданы необходимые запасы резервного топлива (мазута) согласно заданию на каждое первое число месяца.

Запасы топлива в филиале ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» на 20.03.2019

Наименование ПП	Вид топлива	Задание на 01.04.2019 г., тыс. тонн	Факт на 20.03.2019 г., тыс. тонн	% выполн.
ПП «Смоленская ТЭЦ-2»	мазут	9,0	18,609	206,7
Котельный цех ПП Смоленская ТЭЦ-2	мазут	0,66	3,101	469,8
Всего	мазут	9,66	21,710	224,7

План ремонтов на 2019 год в ПП «Смоленская ТЭЦ-2»:

- Паровые турбины № 1 ПТ-60-130/13, № 2 Т-100/120-130-2, № 3 Т-110/120-130-4 – 275 МВт;
- Паровые котлы № 1,2,3,4 БКЗ 210-140, № 5 ТГМЕ-464; № 1 БМ-45, № 2 ТС-20Р, № 7 ТП-35УР (в котельном цехе) - 1440 т/ч;
- Водогрейные котлы № 2,3,4 КВГМ-100; № 8,9 ПТВМ-50 (в котельном цехе) - 400 Гкал/час;

Закончен ремонт оборудования ПП «Смоленская ТЭЦ-2»:

Смоленская ТЭЦ-2: водогрейный котел № 3 КВГМ 100 - 100 Гкал/час (33,3% годовой программы Смоленской ТЭЦ-2).

В ремонте на ПП «Смоленская ТЭЦ-2» находится оборудование:

Смоленская ТЭЦ-2: паровой котел № 2 БКЗ 210-140 - 220 т/ч (15,2% годовой программы Смоленской ТЭЦ-2).

Котельный цех Смоленской ТЭЦ-2: паровой котел № 1 БМ-45 - 45 т/час (3,1% годовой программы Смоленской ТЭЦ-2).

По ПП «Тепловые сети».

Годовой план по перекладке тепловых сетей ПП «Тепловые сети» составляет 6 590 м. в том числе:

- капитальный ремонт участков разных диаметров - 4 794 м.;
- текущий ремонт участков разных диаметров (устранение порывов) - 500 м.;
- перекладка по программе ТП и Р- 1 296 м.

По состоянию на 15.03.2019 года закончен ремонт 678 м. тепловых сетей, что оставляет к годовому плану 10,3% в том числе:

- капитальный ремонт тепловых сетей в количестве 624 м., что составляет к годовому плану 13,0%;

- по текущему ремонту в период прохождения ОЗП 2018-2019 года устранено 6 порывов тепловых сетей, при этом заменено участков разных диаметров – 54 м., что составляет к годовому плану 10,8%;

Выполнение программы ТП и Р филиала ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» ведется в соответствии с намеченным планом.

За период ОЗП с 01.10.2018 по 18.03.2019 произошли аварии:

ПП Смоленская ТЭЦ-2 - 7 аварий (за аналогичный период прошлого года – 4 аварии).

ПП «Тепловые сети» - 22 аварии (за аналогичный период прошлого года – 16 аварий).

Пожаров не было.

Филиал ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» укомплектован эксплуатационным персоналом согласно штатному расписанию.

Режим работы теплофикационных установок Смоленской ТЭЦ-2 и Котельной обеспечивают давление в подающих и обратных трубопроводах сетевой воды, температуру в подающих трубопроводах сетевой воды, температуру и давление пара в соответствии с заданием диспетчера тепловой сети.

Противоаварийные тренировки проводятся согласно графикам.

По филиалу ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» выпущен приказ от 08.02.2019 № 30 «О подготовке к прохождению весеннего паводка 2019 года». В соответствии с данным приказом создана паводковая комиссия в количестве 7 человек, намечено выполнение 31 мероприятия по подготовке к прохождению паводка с указанием сроков их выполнения и ответственных лиц. Также создана аварийная бригада в количестве 18 человек, созданы запасы материалов и 8 единиц необходимой техники (кран, трактор, экскаватор, автобус и пр.) для ликвидации последствий аварий на объектах филиала.

По производственным подразделениям филиала ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» выпущены внутренние приказы с созданием соответствующих паводковых комиссий. Назначены ответственные лица (начальники смены станции (котельной), диспетчеры тепловых сетей) за предоставление оперативной информации о паводке руководству производственных подразделений филиала и другим ответственным должностным лицам.

Подъем воды в р. Днепр на 18.03.2019 г. не начался.

По филиалу ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» подготовлен проект приказа «О подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2019 года», включающий необходимые мероприятия по усилению противопожарного режима. Также запланировано проведение совместной тренировки с пожарными подразделениями и службами МЧС РФ по отработке действий по тушению пожара на энергетических объектах производственных подразделений.

Информация филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Новгородское ПМЭС
(далее – Новгородское ПМЭС)

На текущий момент за ОЗП 2018-2019 годы, в зоне эксплуатационной ответственности БРЭС НПМЭС на территории Смоленской области произошло 2 технологических нарушений не повлёкшие за собой отключения потребителей.

Укомплектованность предприятия аварийным резервом составляет – 100%;

Ремонтный персонал в полном объеме обеспечен необходимым инструментом, оснасткой, средствами связи, индивидуальными средствами защиты, зимней спецодеждой;

С ремонтным и оперативным персоналом проводятся противоаварийные тренировки в соответствии с утвержденными графиками.

В Новгородском ПМЭС издан приказ от 04.02.2019 № 30 «О подготовке и задачах по успешному прохождению паводкового периода 2019 года», в данном приказе определен план обязательных и дополнительных мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевых объектов Новгородского ПМЭС в паводковый период 2019 года, в том числе:

- контроль за объектами, попадающими в зоны возможного подтопления:

ВЛ 220 кВ Талашкино – Смоленск-1— участок оп. № 34-37,119-122, р. Днепр;

ВЛ 220 кВ Смоленская ГРЭС - Талашкино-1,2 цепь— участок оп. № 37-40, р. Днепр;

ВЛ 220 кВ Дорогобужская ТЭЦ -Талашкино— участок оп.№43-46, №170-178, № 193-196, р. Днепр;

ВЛ 220 кВ Дорогобужская ТЭЦ - Электрон — участок оп. № 985-989, р. Днепр

ВЛ 220 кВ Компрессорная – Восток— участок оп. № 52-55, р. Днепр

ВЛ 220 кВ Смоленская ГРЭС – Компрессорная— участок оп. № 69-70, р. Осотня — участок оп. № 125-126, р. Воль.

Создана паводковая комиссия Новгородского предприятия МЭС под председательством заместителя директора – главного инженера предприятия Мазура Евгения Петровича

В филиале ПАО «ФСК ЕЭС» - Новгородском ПМЭС Брянском РЭС разработаны мероприятия по подготовке и прохождению пожароопасного периода 2019 года на территории Смоленской области:

- проверена комплектация материалов аварийного резерва, предприятие полностью укомплектовано аварийным резервом для устранения АВР;

- в марте-апреле проводятся внеплановые противопожарные инструктажи работникам НПМЭС БРЭС и подрядным организациям, выполняющие работы на трассах ВЛ вблизи лесных массивов и торфяников, по строгому соблюдению правил пожарной безопасности согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»;

- в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», Лесным кодексом Российской Федерации подготовлены и будут вручены в апреле месяце сельскохозяйственным производителям и собственникам (землепользователям, землевладельцам, арендаторам) земельных участков, по чьей территории проходят ВЛ, памятки о соблюдении правил охраны электрических сетей и ответственности за противопожарное состояние трасс ВЛ;

- организована работа с органами государственной власти и местного самоуправления, с собственниками (землепользователями, землевладельцами, арендаторами) земельных участков, ответственными за сохранность зеленых насаждений, парковых зон и лесных массивов, по оказанию содействия НПМЭС в соблюдении правил и порядка использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон ВЛ, расширении просек, отведенных под трассы ВЛ. (направлены письма в лесхозы);

- проведен анализ графика осмотров, в первую очередь выполняются осмотры участки ВЛ, проходящие по сельхозугодиям с проверкой наличия стогов (копен) соломы и сена, мусорных свалок и т.п., находящихся под проводами и в охранной зоне ВЛ;

- в связи с наступлением периода высоких температур и увеличением рисков возникновения пожаров в структурных подразделениях находящихся территории Смоленской области в апреле месяце будут проведены силами ПТК проверки противопожарного состояния электросетевых объектов;

- в апреле месяце согласно утвержденного и согласованного графика на территориях ПС подконтрольных предприятию будут проведены совместные противопожарные тренировки с МЧС России по Смоленской области;

- Согласно утвержденного графика будет произведено мульчирование внешних периметров ПС.

Информация ООО «Дорогобужская ТЭЦ»

Для подготовки предприятия к прохождению осенне-зимнего периода 2018/19 г. по ООО «Дорогобужская ТЭЦ» выпущен приказ от 17.05.2018 № 51 «О подготовке к ОЗП 2018-2019 гг.». В данном приказе разработаны мероприятия из 32 пунктов (с указанием сроков их выполнения и ответственных исполнителей), направленных на повышение надёжности работы оборудования станции и тепловых сетей. По состоянию на 18.03.2019 выполнены все мероприятия.

С начала отопительного периода случаев аварийного прекращения подачи тепловой энергии потребителям не было.

ООО «Дорогобужская ТЭЦ» приступила к выполнению ремонтной Программы 2019г. в соответствии с утверждённым графиком.

В ремонте находятся: капитальный ремонт генератора ГТУ-2; текущий ремонт котла БКЗ-220-100Ф ст.№ 6;

Выполнен ремонт: текущий ремонт ТГ-4.

ООО «Дорогобужская ТЭЦ» в целях обеспечения бесперебойной, надежной работы оборудования электростанции и безаварийного пропуска весеннего паводка выпущен приказ от 26.02.2019 № 18 «О прохождении весеннего паводка», в котором определён состав комиссии, включающая руководителей ТЭЦ, начальников цехов и специалистов.

В приказе намечены мероприятия и сроки их выполнения:

- проработка с персоналом инструкций по эксплуатации ГТС и технике безопасности при работе на воде;

- обеспечение взаимодействия с органами местной администрации с учетом складывающейся обстановки;

- обеспечение ежесуточного представления информации с начала пропуска паводковых вод руководству ТЭЦ;

- проведение комиссионного осмотра гидротехнических сооружений, подвергающихся действию паводковых вод с оформлением акта готовности к пропуску паводка;

- проведение весеннего осмотра зданий и гидротехнических сооружений после прохождения паводка;

- подготовка к работе в условиях паводка промливневой канализации;

Запасы резервного топлива в ООО «Дорогобужская ТЭЦ» на 18.03.2019

Наименование	Вид топлива	Задание на 1.03.2019 г., тыс. т	Факт на 18.03.2019 г., тыс. т	% выполн.
ООО «Дорогобужская ТЭЦ»	мазут	1,268	1,856	146,4
	уголь	8,659	11,8407	136,7

Наличие и готовность аварийных бригад и спецтехники для ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций во время паводкового периода:

По ООО «Дорогобужская ТЭЦ» выпущен приказ от 14.03.19 № 023 «О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2019 г.», которым намечено выполнение необходимых мероприятий.

Информация МУП «Смоленсктеплосеть»

На балансе предприятия находится 58 действующих котельных (в т.ч. 1 котельная находится в безвозмездном пользовании, 1 котельная по договору аренды), 238 тепловых пунктов и 327,401 км тепловых сетей в 2-х трубном исчислении.

За период с 26.02.2019 по 20.03.2019 на объектах предприятия аварийных случаев не зафиксировано.

Всего же по состоянию на 18.03.2019 в результате прохождения отопительного периода 2018-2019 годов на тепловых сетях нашего предприятия выявлено 12 аварийных ситуаций с продолжительностью отключения теплоснабжения более 6 часов. Продолжительность отключения теплоснабжения у потребителей в период устранения данных аварий не превышала 12 часов.

МУП «Смоленсктеплосеть» ведёт активный мониторинг работы теплового и электроэнергетического оборудования и тепловых сетей в целях предотвращения возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения города.

В целях безаварийного пропуска весеннего паводка 2019 года на территории, объектах предприятия и недопущению подтопления (затопления) котельных, ЦТП, тепловых пунктов, тепловых камер в МУП «Смоленсктеплосеть» разработан план мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод в весенний период 2019 года.

Для работ в зонах возможного затопления сформированы аварийные бригады, оснащенные необходимой техникой, оборудованием и материалами.

Создан запас материальных средств и запас топлива и ГСМ для обеспечения аварийных работ в зонах затопления.

Диспетчерской службой предприятия в период таяния снега и паводка организовано получение информации об уровне паводковых вод от ЕДДС города.

Силами работников предприятия проводятся профилактические мероприятия, снижающие последствия подтопления ЦТП, котельных и производственных баз (очистка территории от снега).

Подготовлены транспортные средства для возможной эвакуации людей и имущества, попадающих в зону подтопления.

На период паводка введено круглосуточное дежурство руководящего состава согласно графику.

Определен список пожарных расчетов из числа дежурных смен АДС, создана и утверждена пожарно-техническая комиссия предприятия.

Организация пожарной безопасности на предприятии проводится в соответствии с приказом от 25.12.2017 № 264 по предприятию, изданным на основании Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

Все объекты предприятия подключены к закрытой водопроводной сети СМУП «Горводоканал», ОАО «РЖД» и ОАО «Гнездово».

Пожарные водопроводы и гидранты предприятия на территории объектов теплоснабжения укомплектованы, проверены, находятся в работоспособном состоянии.

Покос и уборка сухой травы на территориях, прилегающих к объектам МУП «Смоленсктеплосеть», а так же в их охранных зонах производятся своевременно.

В целях повышения безопасности функционирования объектов предприятия, в пожароопасный период и в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации назначены ответственные за противопожарное состояние и содержание средств пожаротушения в исправном состоянии в цехах, мастерских, складах, служебных помещениях и автомобильных боксах. Главный энергетик предприятия назначен ответственным за пожарную безопасность электроустановок предприятия. Со всеми рабочими, инженерно-техническим персоналом проводятся противопожарные инструктажи, определен список пожарных расчетов из числа дежурных смен АДС, создана и утверждена пожарно-техническая комиссия предприятия.

Экскаваторы – 16 шт., автокраны – 6 шт., водоотливная установка – 1 шт., вакуумные откачивающие автомобили – 6 шт., передвижные компрессорные станции – 2 шт., передвижные мастерские – 5 шт., автосамосвалы – 8 шт., передвижные сварочные станции (АРТК) – 8-шт.

На предприятии имеются 9 мобильных резервных источников электроснабжения. Размещены на территории производственной базы предприятия, находятся в исправном состоянии.

Информация АО «ЭлС»

Осенне-зимний максимум нагрузок 2018-2019 годов проходит в штатном режиме. За период с октября 2018 года по март 2019 года в сети 10 кВ произошло 2 технологических нарушения с недоотпуском электроэнергии 0,14 тыс.кВтчас. Аварийный резерв оптимизирован по номенклатуре и укомплектован на 100%. Переносные РИСЭЭ находятся в исправном состоянии и готовы к применению.

В состоянии готовности к устранению аварийных ситуаций и проведению восстановительных работ находятся все службы предприятия. Отработана схема связи с потребителями на случай возникновения внештатных ситуаций; для информирования населения о нарушении энергоснабжения и ожидаемом времени аварийно-восстановительных работ работает «горячая линия».

Выполняются противоаварийные мероприятия, направленные на предотвращение массового нарушения электроснабжения потребителей:

- проведены тренировки с персоналом по работе в аварийных ситуациях в условиях низких температур;
- усилен контроль за работой основного оборудования, проведена проверка работы защит;

- выверена схема нормального и аварийного электроснабжения Потребителей.

В настоящее время ведется подготовка к осенне-зимнему максимуму нагрузок 2019-2020 гг. в соответствии с утвержденными графиками и планами. За 1 квартал 2019 года выполнен капитальный ремонт воздушных линий 10 кВ протяженностью – 3,1 км, выполнено техническое освидетельствование 2-х трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и одного распределительного пункта 0,4 кВ.

С начала 2019 года выполнена расчистка и расширение просеки ВЛ-10 кВ до ширины охранных зон общей площадью 6,86 га. Продолжаются работы по капитальному ремонту линий, подстанций, работы по расчистке и расширению просек.

В целях обеспечения безаварийного прохождения весеннего паводка 2019 года и надежного, безопасного функционирования оборудования электрических сетей приказом по предприятию создана паводковая комиссия, утвержден план мероприятий по подготовке электрических сетей АО «ЭлС» к работе в период прохождения весеннего паводка 2019 года.

Организован ежедневный контроль за оборудованием, зданиями и сооружениями, подверженными подтоплению. Выполнена проверка состояния средств откачки воды.

Разработаны и утверждены мероприятия по работе в пожароопасный период и назначены лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности. Проведен внеочередной инструктаж персоналу. Проводится проверка просек ВЛ-0,4, 10 кВ на наличие горючих порубочных остатков, проведена проверка укомплектованности бригад первичными средствами пожаротушения. Охранные зоны вокруг трансформаторных подстанций регулярно очищаются от растительности. Проверены пути эвакуации и пожарная сигнализация в производственных помещениях. Произведена внеочередная проверка комплектности аварийного запаса. Обеспечена готовность и резерв автотранспорта для оперативной ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций.

Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий, АО «ЭлС» располагает необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, источниками бесперебойного питания и аварийным запасом материалов. Объем аварийного запаса утвержден приказом в соответствии с действующими нормативами. Кроме того для локализации устранения аварийных ситуаций заключено соглашение о взаимодействии с филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго», определяющее порядок взаимодействия между сетевыми организациями в случаях необходимости оказания помощи.

Электрооборудование гидросооружений обслуживается персоналом АО «ЭлС» по договору на обслуживание со Смоленской АЭС. В рамках указанного договора выполнена внеочередная ревизия электрической части механизмов подъема основных и ремонтного затворов паводкового водосброса гидроузла на р. Десна и электрооборудования ТП-1-19. Линии электроснабжения ТП-1-19 (основного и резервного питания) находятся в работе.

Пожарный водопровод в производственном здании имеется в исправном состоянии.

Охранные зоны воздушных линий и трансформаторных подстанций регулярно очищаются от мусора и остатков растительности. Организован постоянный контроль оперативным персоналом за состоянием территории вокруг подстанций.

Специализированная техника (автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, грузовые машины, две машины оперативно-выездной бригады,

передвижная электролаборатория и др. техника) находятся в рабочем состоянии. Ремонтные бригады оснащены всеми необходимыми средствами малой механизации для выполнения аварийно-восстановительных работ.

Оперативная служба, аварийно-восстановительные и ремонтные бригады сформированы из числа аттестованного, квалифицированного персонала, в количестве достаточном для локализации и устранения аварийных ситуаций.

По состоянию на 1 марта 2019 года актуализирован перечень социально-значимых объектов города и информация по наличию резервных источников электроснабжения у потребителей. На предприятии имеется 5 резервных источника питания для обеспечения электроснабжения социально-значимых объектов мощностью 80 кВт, 6 кВт, 4 кВт и 2 генератора мощностью по 2,5 кВт. Источники питания находятся в состоянии готовности. Назначены лица, ответственные за поддержание РИСЭЭ в технически исправном состоянии.

Взаимодействие ЕДДС (единой дежурной диспетчерской службы), органами исполнительной власти при возникновении чрезвычайных ситуаций, подтоплений и пожаров, которые могут привести к повреждению оборудования и отключению потребителей, организовано. Необходимые телефоны дежурных служб, порядок и сроки их оповещения, списки ответственных лиц согласованы.

Информация филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» (далее – Смоленская АЭС)

На Смоленской АЭС в работе 3 энергоблока с суммарной нагрузкой 2600 МВт.

Ремонтные работы на энергоблоке № 3 завершены. 17.03.2019г. в 05:36 реактор выведен на МКУ. 18.03.2019г. в 19:54 генератор № 6 включен в сеть. Выполняются работы по графику пуска Г-003/2019-ОИТПЭ.

На уровне АО «Концерн Росэнергоатом» мероприятия по обеспечению готовности к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов определены «Комплексным планом мероприятий по подготовке АО «Концерн Росэнергоатом» к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов», введенном приказом от 28.08.2018 № 9/1120-П.

На Смоленской АЭС приказом от 05.03.2018 № 9/471-По/Ф08 введен в действие «План мероприятий по подготовке Смоленской АЭС к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.». Все запланированные мероприятия выполнены в соответствии с установленными сроками.

Проблемных вопросов, связанных с особенностями работы в осенне-зимний период на Смоленской АЭС при прохождении ОЗП 2018-2019 гг. не возникало.

В целях повышения эксплуатационной надежности и устойчивости энергоблоков Смоленской АЭС, предупреждения отказов оборудования в осенне-зимний период на САЭС разработан и введен в действие План мероприятий по подготовке Смоленской АЭС к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов (приказ от 06.03.2019 №9/434-Ф08-П).

Всего по плану 188 мероприятий, из них: выполнено 3 мероприятия, 185 мероприятий в работе (срок не истек).

С января 2019 года обеспечена своевременность заполнения отчетных форм и достоверность предоставления необходимых данных для расчета индекса готовности Смоленской АЭС к работе в отопительный сезон (Постановление Правительства РФ от 10.05.2017 №543 «О порядке оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон»).

Для обеспечения устойчивой работы гидротехнических сооружений, надежной и бесперебойной работы технологического оборудования на период прохождения паводка 2019 года:

- Создана паводковая комиссия под председательством директора Смоленской АЭС.

- Разработан приказ от 25.01.2019 № 9/161-Ф08-П «Мероприятия по подготовке объектов Смоленской АЭС к бесперебойной работе в период прохождения паводка 2019 года». Всего 40 мероприятий, из них: выполнено 35 мероприятий; 5 мероприятий в работе (срок не истек).

- В целях обеспечения пожарной безопасности в пожароопасный период 2019 года разработаны и введены в действие «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в пожароопасный период 2019 года» (приказ от 15.02.2019 № 9/332-Ф08-П). Всего запланировано к выполнению 19 мероприятий, из них: выполнено 3 мероприятия; 16 мероприятий в работе (срок не истек)

Информация АО «Газпром газораспределение Смоленск»

Осенне-зимний период 2018-2019 гг. проходил без аварий и инцидентов, послуживших причиной материального ущерба, понесенного потребителями, зафиксировано не было.

Произведенные замеры давления газа в газораспределительных сетях в зимний период в часы максимального потребления газа в точках наиболее неблагоприятных по режиму газоснабжения не выявили участков сетей со снижением давления у потребителей.

Проверка степени одоризации природного газа выполнялась согласно утвержденным планам. Мест отклонения степени одоризации природного газа не выявлено. Все аварийные заявки устранялись работниками аварийно-диспетчерских и эксплуатационных служб в установленные сроки.

Согласно предварительному прогнозу рисков возникновения чрезвычайных ситуаций Центра «Антистихия» МЧС России и Смоленского ЦГМС, вскрытие рек на территории Смоленской области ожидается в сроки, близкие к среднемноголетним - в третьей декаде марта и будет характеризоваться средними паводкообразующими параметрами. По наиболее вероятному сценарию, максимальные уровни подъема воды ожидаются близкими к средним многолетним величинам, а на отдельных участках рек - ниже.

АО «Газпром газораспределение Смоленск» составлен приказ и график круглосуточного дежурства ответственных лиц на паводковый период, а также разработаны мероприятия по подготовке к паводковому периоду, который согласован с МЧС по Смоленской области.

Планом предусмотрено выполнение подготовительных мероприятий:

- предварительная оценка ожидаемых масштабов весеннего паводка;
- проверка укомплектованности аварийного запаса материалов;
- проверка состава сил и средств, привлекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий в филиалах Общества, и готовности к локализации и ликвидации последствий аварий на сетях газоснабжения;
- дополнительное обследование газопроводов в местах переходов через водные преграды и овраги, состояния дамб и работы водопропускных устройств, по которым проложены газопроводы;
- проведение дополнительного инструктажа с работниками по

особенностям обхода газопроводов в период весеннего паводка;

– обеспечение оперативного взаимодействия АДС Управления с ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Смоленской области», информирование об обстановке на сетях газоснабжения.

Информация филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Смоленской, Брянской и Калужской областей»
(далее – филиал Смоленское РДУ)

Режим работы энергосистемы Смоленской области нормальный. Нагрузка сетевых элементов, перетоки в контролируемых сечениях не превышают допустимых значений.

Уровни напряжения в контрольных пунктах поддерживаются в допустимом диапазоне. Недопустимых отклонений частоты не зафиксировано. Обеспечиваются необходимая генерация и резерв мощности на электростанциях.

Обеспечиваются необходимые условия проведения ремонтных работ в соответствии с поступающими заявками субъектов электроэнергетики согласно требованиям действующих нормативно-технических документов.

В целях подготовки к прохождению пожароопасного сезона 2019 года в филиале АО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ разработан и утвержден план мероприятий по подготовке филиала к безопасному прохождению пожароопасного сезона 2019 года (14 мероприятий, просроченных мероприятий нет).

ПАО «Юнипро» Смоленская ГРЭС:

01.03.2019 в 18:13 разгружен и отключен персоналом единственный находившейся в работе Блок 3 (210 МВт) с нагрузкой 180 МВт. Блок 1 и Блок 2 находились в ХР. Станция снизила нагрузку до 0 МВт, без потери СН. Причина: недопустимое содержание водорода в картере подшипника №7 турбогенератора. Станция снизила рабочую мощность на 210 МВт. 05.03 в 5:16 после устранения неплотности уплотнения вала генератора и проведения испытаний под нагрузкой переведен в холодный резерв Блок 3.

Аварийность на оборудовании 110 кВ и выше электросетевых компаний энергосистемы Смоленской области с 01.03.2019 по 18.03.2019

	2018	2019
Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго»	4	2
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Новгородское ПМЭС	0	0
ОАО «РЖД»	0	0
ИТОГО	4	2

В целом по энергосистеме Смоленской области за рассматриваемый период наблюдается снижение аварийности относительно аналогичного периода прошлого года на 50%.

Тепловые станции энергосистемы Смоленской области по состоянию на 18.03.2019 обеспечены топливом в полном объеме. Запасы топлива превышают расчетные нормативные значения.

СЛУШАЛИ: О.А. Рыбалко

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию:

- о предварительных итогах прохождения ОЗП 2018-2019 годов предприятиями Смоленской области;

- о принятых предприятиями электроэнергетики мерах по повышению безопасности функционирования электроэнергетических объектов в паводковый и пожароопасный период 2019 года.

2.2. Рекомендовать всем предприятиям тепло- и электроэнергетики Смоленской области проводить мероприятия по повышению безопасности функционирования электроэнергетических объектов в паводковый и пожароопасный период в соответствии с утвержденными приказами по предприятиям.

2. Итоги штабной тренировки с органами управления Смоленской областной подсистемы РСЧС в чрезвычайных ситуациях, вызванных весенним половодьем (28.02.2019).

ВЫСТУПИЛ: А.С. Жучков

Тема тренировки: «Действия органов управления по управлению силами и средствами Смоленской областной подсистемы РСЧС в чрезвычайных ситуациях, вызванных весенним половодьем» (далее – штабная тренировка).

Цели штабной тренировки:

1. Повышение готовности органов управления сил и средств Смоленской областной подсистемы РСЧС к решению задач по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем на территории области.

2. Совершенствование методов работы комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, органов по делам ГОЧС муниципальных образований в сборе данных обстановки, проведении расчетов и обоснований в ходе выработки решения на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем на территории области.

3. Проверка реальности Планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья.

Состав участников штабной тренировки:

- начальник Главного управления Смоленской области по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы – заместитель председателя КЧС и ОПБ при Администрации Смоленской области;

- ОШ ЛЧС ГУ МЧС России по Смоленской области;

- ОДС ЦУКС;

- представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти;

- КЧС и ОПБ органов местного самоуправления Смоленской области;

- органы управления по делам ГОЧС органов местного самоуправления Смоленской области;

- представители Департаментов Смоленской области по природным ресурсам, по здравоохранению, по транспорту и дорожному хозяйству;

- пожарно-спасательные гарнизоны муниципальных образований Смоленской области.

Анализ представления документов согласно полученных вводных: донесения, в соответствии с регламентом представления донесений по тренировке, представлены в установленные сроки всеми муниципальными образованиями.

В процессе тренировки отработаны две вводные:

• Вводная № 1 – согласно прогнозу Смоленского ЦГМС - филиала ФГБУ «Центральное УГМС» в ближайшие 1-2 дня в результате резкого потепления и

выпадения месячной нормы осадков ожидается подъем уровня воды в реках до уровней неблагоприятных явлений и опасных явлений. Прогнозируется подтопление ж/д участков, автомобильных дорог, низководных мостов.

• Вводная № 2 - в результате резкого потепления и выпадения осадков началось интенсивное таяние снега. Превышены уровни опасных явлений. Осадки максимально увлажнили почву, что определило поверхностные стоки воды в реках области. Наиболее сложная обстановка сложилась: на территории муниципальных образований: «город Смоленск», «Велижский район», «Вяземский район», «Гагаринский район», «Демидовский район», «Дорогобужский район», «Духовщинский район», «Рославльский район», «Смоленский район», «Ярцевский район» - затоплены жилые дома, «Кардымовский район», «Краснинский район», «Починковский район», «Руднянский район», «Темкинский район», «Угранский район», «Хиславичский район» подтоплены участки железнодорожных и автомобильных дорог, мостов.

Решения Комиссий по ЧС и ОПБ муниципальных образований в соответствии с вводными отработаны во всех муниципальных образованиях.

В лучшую сторону по отработке документов по вводным отмечаются МО «город Смоленск», МО «Гагаринский район», МО «Вяземский район», МО «Дорогобужский район», МО «Рославльский район», МО «Смоленский район», МО «Ярцевский район».

Общие недостатки, выявленные в ходе проведения штабной тренировки: в решениях комиссий по ЧС и ОПБ муниципальных образований по отработанным вводным недостаточно раскрыты вопросы взаимодействия, не назначены участки работ и не распределены по ним силы и средства, нарушена структура решения.

В ходе проведения штабной тренировки достигнуты следующие цели:

- проверена готовность органов управления сил и средств Смоленской областной подсистемы РСЧС к решению задач по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем на территории области.

- отработаны вопросы работы комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, органов по делам ГОЧС муниципальных образований по сбору данных сложившейся обстановки, проведению расчетов и подготовке обоснований в ходе выработки решения на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем на территории области.

- проверена реальность Планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья.

Успешному проведению тренировки способствовала подготовительная работа и ответственное отношение председателей Комиссий по ЧС и ОПБ, руководителей органов управления ГОЧС к решению поставленных задач.

СЛУШАЛИ: О.А. Рыбалко

РЕШИЛИ:

3.1. Всем участникам штабной тренировки и руководителям предприятий использовать полученный практический опыт в дальнейшей работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. О задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы

ВЫСТУПИЛИ: С.Р. Агамалиев, В.В. Прудников, Е.А. Исупов, С.А. Макурин

СЛУШАЛИ: О.А. Рыбалко

РЕШИЛИ:

4.1. Принять к сведению информацию о задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

4.2. Рекомендовать филиалу «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» вести дальнейшую работу с потребителями на розничном рынке по взысканию задолженности за потребленную электроэнергию.

Срок исполнения: постоянно

4.3. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и организаций:

4.3.1. обеспечить максимальный процент сбора денежных средств с населения за потребленные коммунальные услуги в порядке предусмотренным законодательством;

4.3.2. обеспечить оплату текущих платежей за потребляемую электрическую энергию с соблюдением сроков договорных обязательств. При необходимости направить в филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт» графики реструктуризации задолженности.

Срок исполнения: постоянно

4.4. Рекомендовать Администрациям муниципальных образований и сельских поселений совместно с теплоснабжающими организациями активизировать работу с должниками за коммунальные услуги с проведением следующих мероприятий:

- направлять исковые заявления в суд по должникам, уведомленным о наличии задолженности за оказанные коммунальные услуги;

- своевременное получение судебных приказов о взыскании задолженности и направление их в Федеральную службу судебных приставов;

Срок исполнения: постоянно

5. О заключении договоров и выполнении работ по техническому обслуживанию сетей газораспределения и газопотребления.

ВЫСТУПИЛ: С.А. Макурин

Информация АО «Газпром газораспределение Смоленск»

Мероприятия, выполненные Обществом с целью побуждения собственников и управляющих организаций к заключению договоров на ТО ВДГО:

- направляются информационные письма управляющим организациям, администрациям муниципальных образований о необходимости заключать договоры на ТО ВДГО;

- проводятся собрания с участием жильцов, управляющих организаций, администраций муниципальных образований с разъяснениями о необходимости заключать договоры на ТО ВДГО;

- ежемесячно перечни домов и управляющих организаций, не имеющих договоры на ТО ВДГО, направляются в Государственную жилищную инспекцию Смоленской области;

- в случае возникновения аварийной ситуации повторный пуск газа производится только при наличии договора на ТО ВДГО.

Диагностирование ВДГО проводится в отношении оборудования, отработавшего нормативные сроки эксплуатации, установленные изготовителем, либо сроки эксплуатации, установленные проектной документацией, утвержденной в отношении

газопровода. В случае отсутствия указанной информации первичная диагностика внутренних газопроводов проводится по истечении нормативного срока службы – 30 лет со дня ввода газопровода в эксплуатацию.

Количество многоквартирных домов со сроком эксплуатации ВДГО 30 лет и более по состоянию на 01.03.2019

Количество МКД, шт.	Количество квартир в МКД, шт.	Протяженность внутренних газопроводов, км
2 967	136 815	590,8

Заключение договоров на ТО сетей газораспределения и газопотребления.

По состоянию на 01.02.2019 выявлен 81 объект с общей протяженностью газопроводов 65,85 км, где не определен собственник. Из них признаны бесхозными 6 объектов протяженностью 5,312 км.

С целью определения собственников газопроводов АО «Газпром газораспределение Смоленск» направлены информационные письма с просьбой провести проверку по выявленным объектам и выполнить мероприятия по определению собственника:

- в прокуратуру Смоленской области;
- в Администрацию Смоленской области;
- в Ростехнадзор;
- в ГУ МЧС России по Смоленской области;
- в ГУ Государственная жилищная инспекция Смоленской области;
- Заместителю губернатора Смоленской области.

СЛУШАЛИ: О.А. Рыбалко

РЕШИЛИ:

5.1. Принять к сведению информацию о заключении договоров и выполнении работ по техническому обслуживанию сетей газораспределения и газопотребления.

5.2. АО «Газпром газораспределение Смоленск»:

5.2.1. продолжить работу с УК, ТСЖ, ЖСК, НСУ по заключению договоров на техническое обслуживание и ремонт ВДГО;

5.2.2. усилить работу по информированию по данному вопросу потребителей через СМИ.

Начальник Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике, заместитель руководителя штаба, заместитель председателя Координационного совета

О.А. Рыбалко