Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике

г. Смоленск *23 ноября 2015 года*

ПРОТОКОЛ № 74
заседания Правления Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике

Председатель Правления Рыбалко О.А. – начальник Департамента

Секретарь заседания Правления: Буханова Н.А. – старший менеджер отдела ценового регулирования ресурсоснабжающих организаций

Присутствовали:
Члены Правления:

Васильчиков В.П. – заместитель начальника Департамента
Алфимова Е.А. – начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций
Борисов Н.И. – начальник отдела технической экспертизы и энергетических балансов
Пудова М.Б. – начальник отдела ценового регулирования ресурсоснабжающих организаций
Царегородцева С.Р. – начальник отдела по утверждению нормативов потребления коммунальных услуг и платы за технологическое присоединение

Экспертный совет:

Приглашенные лица:

Приложения:
1. Повестка дня
2. Явочный лист участников заседания.
3. Извещения регулируемых организаций о невозможности участия в заседании Правления и согласии с заключением Экспертного Совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об установлении розничных цен на сжиженный газ для ОАО «Регион» с 1 декабря 2015 года, докладывает М.Б. Пудова – начальник отдела ценового регулирования ресурсоснабжающих организаций.

2. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2016 год для ООО «Дорогобужская ТЭЦ», докладывает Н.И. Борисов – начальник отдела технической экспертизы и энергетических балансов.

3. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии для ООО «Дорогобужская ТЭЦ», докладывает Н.И. Борисов – начальник отдела технической экспертизы и энергетических балансов.

4. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергии для открытого акционерного общества «Квадра - Генерирующая компания» (филиал ОАО «Квадра» - «Западная генерация») (по котельному цеху производственного подразделения «Смоленская ТЭЦ-2»), докладывает Н.И. Борисов – начальник отдела технической экспертизы и энергетических балансов.

5. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2016 год для ОАО «Концерн Росэнергоатом» (по месту нахождения филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» г. Десногорск), докладывает Н.И. Борисов – начальник отдела технической экспертизы и энергетических балансов.

6. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии для ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», докладывает Н.И. Борисов – начальник отдела технической экспертизы и энергетических балансов.

7. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2016 год для ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», докладывает Н.И. Борисов – начальник отдела технической экспертизы и энергетических балансов.

Открыл заседание председатель Правления начальник Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике О.А. Рыбалко, ознакомив Правление со списком присутствующих, известив о правомочности заседания и огласив повестку дня заседания Правления.

1. Об установлении розничных цен на сжиженный газ для ОАО «Регион» с 1 декабря 2015 года, докладывает М.Б. Пудова – начальник отдела ценового регулирования ресурсоснабжающих организаций.

СЛУШАЛИ:

Пудова М.Б.: От ОАО «Регион» поступило обращение с просьбой об установлении розничных цен на сжиженный газ для населения.

Экспертный совет, на основе проведенных расчетов и анализа представленных материалов, решил предложить Правлению Департамента (заключение Экспертного совета от 19.11.2015 № 410 прилагается):

1. Установить с 1 декабря 2015 года для открытого акционерного общества «Регион» (г. Смоленск) предельные максимальные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению Смоленской области на бытовые нужды, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 22.10.2014 № 167 «Об установлении для ОАО «Регион» розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению Смоленской области на бытовые нужды».

Приложение

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
на сжиженный газ, реализуемый ОАО «Регион»
населению Смоленской области на бытовые нужды
с 1 декабря 2015 года

	Единица измерения	С НДС
1. Реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя	Руб./кг	39,40
2. Реализация сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя	Руб./кг	34,66
3. Реализация сжиженного газа из групповых или одиночной газовых резервуарных установок	Руб./кг	30,58
4. Реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя		
емкостью 50 литров или 21 кг	Руб./бал.	827,43
емкостью 5 литров или 2,1 кг	Руб./бал.	82,74
5. Реализация сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя		
емкостью 50 литров или 21 кг	Руб./бал.	727,78
емкостью 5 литров или 2,1 кг	Руб./бал.	72,78

РЕШИЛИ:

Принять розничные цены на сжиженный газ для населения Смоленской области в размерах, предложенных Экспертным советом (проект постановления прилагается).

Результаты голосования: «за» – 6, «воздержался» - нет, «против» - нет.

2. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2016 год для ООО «Дорогобужская ТЭЦ», докладывает Н.И. Борисов – начальник отдела технической экспертизы и энергетических балансов.

СЛУШАЛИ:

Борисов Н.И.: В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о Департаменте Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 09.07.2012 № 432, на основании обращения ООО «Дорогобужская ТЭЦ», заключения Экспертного совета Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 16.11.2015 № 317, Экспертный совет решил предложить Правлению утвердить на 2016 год для ООО «Дорогобужская ТЭЦ» нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям в следующих размерах:

Производственное подразделение	Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода ($м^3$)	Потери тепловой энергии, Гкал	Расход электроэнергии, тыс. кВт.ч
Тепловые сети ДТХ Дорогобужский район от ООО «Дорогобужская ТЭЦ»	Теплоноситель - вода		
	181300	65026	1795
Тепловые сети ДТХ Дорогобужский район миникотельные	Теплоноситель - вода		
	1234,93	1379	714

РЕШИЛИ:

1. Утвердить на 2016 год для ООО «Дорогобужская ТЭЦ» нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям в размерах, указанных в таблице (проект постановления прилагается).

Результаты голосования: «за» – 6, «воздержался» - нет, «против» - нет.

3. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии для ООО «Дорогобужская ТЭЦ», докладывает Н.И. Борисов – начальник отдела технической экспертизы и энергетических балансов.

СЛУШАЛИ:

Борисов Н.И.: От ООО «Дорогобужская ТЭЦ» поступило обращение с просьбой об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии на 2016 год.

Экспертный совет, на основе проведенных расчетов и анализа предоставленных материалов, решил предложить Правлению Департамента (заключение Экспертного совета от 16.11.2015 № 316 прилагается):

Утвердить нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для ООО «Дорогобужская ТЭЦ» на 2016 год согласно таблице.

Таблица

Наименование источника теплоснабжения	Значение показателя по месяцам												Год
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
Котельные газовые «ДТХ»	182,6	183,1	183,1	189,0	0	0	0	0	0	193,5	187,0	186,7	185,8
Котельная газовая «ДОС»	155,0	154,6	154,5	157,1	149,0	158,0	154,9	149,0	149,0	158,5	157,2	157,2	155,7

РЕШИЛИ:

Утвердить нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для ООО «Дорогобужская ТЭЦ» на 2016 год согласно приложению (проект постановления прилагается).

Результаты голосования: «за» – 6, «воздержался» - нет, «против» - нет.

4. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергии для открытого акционерного общества «Квадра - Генерирующая компания» (филиал ОАО «Квадра» - «Западная генерация») (по котельному цеху производственного подразделения «Смоленская ТЭЦ-2»), докладывает Н.И. Борисов – начальник отдела технической экспертизы и энергетических балансов.

СЛУШАЛИ:

Борисов Н.И.: В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании обращения публичного акционерного общества «Квадра - Генерирующая компания» (филиал ПАО «Квадра» - «Центральная генерация»), Экспертный совет решил предложить Правлению утвердить нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для публичного акционерного общества «Квадра - Генерирующая компания» (филиал ПАО «Квадра» - «Центральная генерация») (по котельному цеху производственного подразделения «Смоленская ТЭЦ-2») на 2016 год согласно таблице.

Таблица

	Значение показателя по месяцам												Год
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
Норматив удельного расхода топлива (кг у.т./Гкал)	165,1	166,4	167,9	170,2	180,6	199,0	194,3	194,5	180,8	174,6	172,3	177,2	172,0

РЕШИЛИ:

Утвердить нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для публичного акционерного общества «Квадра - Генерирующая компания» (филиал ПАО «Квадра» - «Центральная генерация») (по котельному цеху производственного подразделения «Смоленская ТЭЦ-2») на 2016 год (проект постановления прилагается).

Результаты голосования: «за» – 6, «воздержался» - нет, «против» - нет.

5. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2016 год для ОАО «Концерн Росэнергоатом» (по месту нахождения филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» г. Десногорск), докладывает Н.И. Борисов – начальник отдела технической экспертизы и энергетических балансов.

СЛУШАЛИ:

Борисов Н.И.: В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о Департаменте Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 09.07.2012 № 432, на основании обращения ОАО «Концерн Росэнергоатом» (по месту нахождения филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» г. Десногорск), заключения Экспертного совета Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 16.11.2015 № 317-1, Экспертный совет решил предложить Правлению утвердить на 2016 год для ОАО «Концерн Росэнергоатом» (по месту нахождения филиала ОАО«Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» г. Десногорск), нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям в следующих размерах:

Организация	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2016 год		
	Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода ($м^3$)	Потери тепловой энергии, Гкал	Расход электроэнергии, тыс. кВт.ч
ОАО «Концерн Росэнергоатом» (по месту нахождения филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» г. Десногорск)	Теплоноситель - вода		
	225 998	42 183	-

РЕШИЛИ:

1. Утвердить на 2016 год для ОАО «Концерн Росэнергоатом» (по месту нахождения филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» г. Десногорск), нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям в размерах, указанных в таблице (проект постановления прилагается).

Результаты голосования: «за» – 6, «воздержался» - нет, «против» - нет.

6. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии для ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», докладывает Н.И. Борисов – начальник отдела технической экспертизы и энергетических балансов.

СЛУШАЛИ:

Борисов Н.И.: От ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» поступило обращение с просьбой об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии на 2016 год.

Экспертный совет, на основе проведенных расчетов и анализа предоставленных материалов, решил предложить Правлению Департамента (заключение Экспертного совета от 16.11.2015 № 314 прилагается):

Утвердить нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» на 2016 год согласно таблице.

	Значение показателя по месяцам												Год
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
Норматив удельного расхода топлива (кг у.т./ Гкал)	167,24	167,24	167,25	166,97	166,02	166,01	166,02	166,02	166,22	167,32	167,27	167,23	167,14

РЕШИЛИ:

Утвердить нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» на 2016 год (проект постановления прилагается).

Результаты голосования: «за» – 6, «воздержался» - нет, «против» - нет.

7. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2016 год для ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», докладывает Н.И. Борисов – начальник отдела технической экспертизы и энергетических балансов.

СЛУШАЛИ:

Борисов Н.И.: В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о Департаменте Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 09.07.2012 № 432, на основании обращения ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», заключения Экспертного совета Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 16.11.2015 № 315, Экспертный совет решил предложить Правлению утвердить на 2016 год для ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям в следующих размерах:

Организация	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2016 год		
	Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода ($м^3$)	Потери тепловой энергии, Гкал	Расход электроэнергии, тыс. кВт.ч
ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» (г. Смоленск)	Теплоноситель - вода		
	314 611	261 982	2 666

РЕШИЛИ:

1. Утвердить на 2016 год для ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям в размерах, указанных в таблице (проект постановления прилагается).

Результаты голосования: «за» – 6, «воздержался» - нет, «против» - нет.

Председатель Правления **О. А. Рыбалко**

Секретарь заседания Правления **Н.А. Буханова**