ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.02.2017 № 13

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2017 год для ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» (в части тепловых сетей от котельной № 32, расположенной по адресу: г. Рославль, ул. Мичурина, д. 196)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325, Положением о Департаменте Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 09.07.2012 № 432, на основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Смоленская региональная теплоэнергетическая компания «Смоленскрегионтеплоэнерго», заключения Экспертного совета Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 15.02.2017 № 9

Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике п о с т а н о в л я е т:

Утвердить на 2017 год для общества с ограниченной ответственностью «Смоленская региональная теплоэнергетическая компания «Смоленскрегионтеплоэнерго» нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям в следующих размерах:

Организация	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2017 год		
	Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода ($м^3$)	Потери тепловой энергии, Гкал	Расход электроэнергии, тыс. кВт.ч
ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» (в части тепловых сетей от котельной № 32, расположенной по адресу: г. Рославль, ул. Мичурина, д. 196)	Теплоноситель - вода		
	23 719	14 441	-

Начальник Департамента **О.А. Рыбалко**