



**Департамент Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной политике**

г. Смоленск

*29 октября 2021 года
15.00*

ПРОТОКОЛ № 51

**заседания Правления Департамента Смоленской области
по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике**

- Председатель Правления** Борисов Н.И. – и. о. начальника Департамента
- Секретарь заседания
Правления:** Буханова Н.А. – старший менеджер отдела ценового регулирования ресурсоснабжающих организаций
- Присутствовали:
Члены Правления:**
- Алфимова Е.А. – заместитель начальника
Департамента
- Горбачева А.И. – начальник отдела контрольно-аналитической работы
- Денисиевский К.А. – консультант отдела контрольно-аналитической работы
- Еремина М.Ю. – начальник отдела ценового регулирования ресурсоснабжающих организаций
- Фомченкова Е.В. – начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций
- Лунькова С.Г. – главный специалист-эксперт отдела контроля экономической концентрации и естественных монополий Управления Федеральной антимонопольной службы по Смоленской области (по согласованию)
- Экспертный Совет:** Добровольский Е.В. – начальник отдела технической экспертизы и энергетических балансов
- Приглашенные лица:**
- Приложения:**
1. Повестка дня.
 2. Явочный лист участников заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О соответствии ООО «Регионэнерго» критериям отнесения к территориальным сетевым организациям, докладывает Добровольский Е.В. – начальник технической экспертизы и энергетических балансов.

Открыл заседание председатель Правления и.о. начальника Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике Н.И. Борисов, ознакомив Правление со списком присутствующих, известив о правомочности заседания и огласив повестку дня заседания Правления.

1. О соответствии ООО «Регионэнерго» критериям отнесения к территориальным сетевым организациям, докладывает Добровольский Е.В. – начальник технической экспертизы и энергетических балансов.

СЛУШАЛИ:

Добровольский Е.В.: в связи с тем, что тариф на услуги по передаче электрической энергии может быть утвержден только для организаций, соответствующих критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденными постановлением Правительства России от 28.02.2015 № 184, на Правление выносится вопрос соответствия ООО «Регионэнерго» указанным критериям.

Организацией представлены документы на 3 подстанции и ЛЭП 3 уровней напряжения, правоустанавливающие документы и акты балансового разграничения с потребителями.

Установлено следующее.

1. ТП-146 имеет мощность 1,26 МВА и соединена с линиями электропередачи двух уровней напряжения 6 и 10 кВ протяженностью 0,656 км.

2. КТП 6/0,4 кВ «База отдыха» имеет мощность 0,5 МВА и соединена с питающей ЛЭП 6 кВ, состоящей из участков кабельной и воздушной линий, суммарной протяженностью по трассе 1,62 км, что установлено Департаментом.

3. ГПП 110/10 Прожектор мощностью 20 МВА и присоединенные ЛЭП двух уровней напряжения 110 и 10 кВ являются собственностью ООО «Регионэнерго», что подтверждается зарегистрированными в установленном порядке договором купли-продажи и выписками из ЕГРН. В соответствии с представленной выпиской из ЕГРН, к указанной подстанции присоединены ЛЭП суммарной протяженностью 13,5 км.

При этом в выписке из ЕГРН в отношении ЛЭП отсутствуют кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости, схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке, сведения о координатах характерных точек контура объекта недвижимости.

Экспертным советом установлено следующее.

Участок питающей ЛЭП 110 кВ состоит из двух цепей и имеет протяженность по трассе 3 км, что не оспаривается организацией. От ГПП 110/10 кВ Прожектор отходят 4 КЛЭП 10 кВ, протяженностью 2,625 км каждая, принадлежащие ООО «Регионэнерго». Указанные 4 КЛЭП расположены по одной трассе, что установлено Департаментом.

Материалы в отношении ГПП 110/10 кВ Прожектор позволяют сделать вывод о том, что для осуществления регулируемой деятельности используются ПС мощностью 20 МВА и соединенные с ней двухцепная ЛЭП 110 кВ протяженностью по трассе 3 км и две кабельные ЛЭП 10 кВ протяженностью по трассе 2,625 км каждая.

В итоговый расчет принимаются ПС мощностью $1,26+0,5+20 = 21,76$ МВА.

Сумма протяженностей ЛЭП, с помощью которых осуществляется регулируемая деятельность, по трассе составляет $0,656+1,62+3+2,625+2,625=10,526$ км, что меньше 15 км, установленных критериями. По мнению Экспертного совета, ООО «Регионэнерго» не соответствует критерию минимальной протяженности линий электропередачи по трассе.

Правлению предлагается признать ООО «Регионэнерго» не соответствующей критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям.

РЕШИЛИ:

Признать ООО «Регионэнерго» не соответствующей критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям.

Результаты голосования: «за» – 6, «воздержался» - нет, «против» - нет.

Председатель Правления

Н.И. Борисов

Секретарь заседания Правления

Н.А. Буханова