



МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.09.2025 № 144

Об утверждении нормативов создания запасов резервного топлива для ФГБУ «ЦЖКУ по ЗВО» Минобороны России (на территории Смоленской области) по котельной № 6 в/г № 3, войсковая часть 73538, расположенной в с. Андрейково Вяземского района Смоленской области, по котельной № 65, 29 в/г № 1, войсковая часть 22226, расположенной в с. Новодугино Новодугинского района Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области, утвержденным постановлением Правительства Смоленской области от 10.10.2023 № 22, на основании обращения ФГБУ «ЦЖКУ по ЗВО», заключения Экспертного совета Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области от 30.09.2025 № 78/01.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

Утвердить для ФГБУ «ЦЖКУ по ЗВО» Минобороны России (на территории Смоленской области) по котельной № 6 в/г № 3, войсковая часть 73538, расположенной в с. Андрейково Вяземского района Смоленской области, по котельной № 65, 29 в/г № 1, войсковая часть 22226, расположенной в с. Новодугино Новодугинского района Смоленской области нормативы запасов топлива на 1 октября 2026 г. согласно таблице:

Таблица

Наименование объекта	Вид топлива	Единицы измерения	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ)	В том числе	
				неснижаем ый запас (ННЗТ)	Эксплуата- ционный запас (НЭЗТ)
котельная № 6 в/г № 3, войсковая часть 73538, расположенной в с. Андрейково Вяземского района Смоленской области	уголь	тыс. тонн	0,134	0,019	0,116
котельная № 65, 29 в/г № 1 войсковая часть 22226, расположенной в с. Новодугино Новодугинского района Смоленской области	уголь	тыс. тонн	0,460	0,066	0,394

Министр

Н.И. Борисов