ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.06.2016 № 55

Об утверждении нормативов запасов топлива для ПАО «Квадра» (по котельному цеху производственного подразделения «Смоленская ТЭЦ-2»)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением о Департаменте Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 09.07.2012 № 432, на основании обращения публичного акционерного общества «Квадра», заключения Экспертного совета Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 02.06.2016 № 129

Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике п о с т а н о в л я е т:

Утвердить для ПАО «Квадра» (по котельному цеху производственного подразделения «Смоленская ТЭЦ-2») нормативы запасов топлива на 1 октября 2017 г. согласно таблице:

Таблица

Вид топлива	Единицы измерения	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ)	В том числе	
			неснижаемый запас (ННЗТ)	эксплуатационный запас (НЭЗТ)
мазут	тыс. тонн	0,66	0,25	0,41

Начальник Департамента **О.А. Рыбалко**